

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель:

Адрес: ул. Гаражная д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA929

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		Давление P, МПа		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.	P под.	P обр.		
20.01.26	1,684	129,342	131,068	67,65	54,62	0,52	0,50	24,00	24,00
21.01.26	1,660	129,523	131,245	67,06	54,22	0,52	0,49	24,00	24,00
22.01.26	1,765	129,560	131,321	69,50	55,86	0,53	0,50	24,00	24,00
23.01.26	2,010	130,115	131,940	74,59	59,13	0,52	0,49	24,00	24,00
24.01.26	2,132	130,738	132,588	76,97	60,66	0,52	0,50	24,00	24,00
25.01.26	2,160	130,876	132,718	76,99	60,48	0,53	0,50	24,00	24,00
26.01.26	2,273	150,761	152,683	76,92	61,62	0,50	0,51	24,00	24,00
27.01.26	2,321	173,895	176,334	76,49	63,14	0,47	0,52	24,00	24,00
28.01.26	2,090	173,852	176,338	72,77	60,74	0,47	0,52	24,00	24,00
29.01.26	1,997	173,844	176,379	71,33	59,84	0,47	0,53	24,00	24,00
30.01.26	1,982	173,889	176,347	71,49	60,09	0,47	0,52	24,00	24,00
31.01.26	1,826	173,952	176,504	69,03	58,53	0,47	0,53	24,00	24,00
01.02.26	1,714	173,966	176,357	66,92	57,05	0,47	0,53	24,00	24,00
02.02.26	1,667	173,917	176,340	66,58	56,98	0,47	0,53	24,00	24,00
03.02.26	1,665	173,627	176,032	66,70	57,10	0,47	0,53	24,00	24,00
04.02.26	1,729	173,212	175,500	67,61	57,63	0,47	0,53	24,00	24,00
05.02.26	1,861	173,315	175,513	69,68	58,93	0,47	0,52	24,00	24,00
06.02.26	1,802	173,383	175,438	68,35	57,95	0,47	0,52	24,00	24,00
07.02.26	1,692	173,488	175,655	65,73	55,97	0,47	0,53	24,00	24,00
08.02.26	1,615	173,395	175,791	64,44	55,11	0,48	0,53	24,00	24,00
09.02.26	1,620	173,167	175,474	64,83	55,46	0,47	0,52	24,00	24,00
10.02.26	1,698	173,154	175,370	66,22	56,40	0,47	0,53	24,00	24,00
11.02.26	1,765	173,093	175,180	67,80	57,60	0,47	0,52	24,00	24,00
12.02.26	1,757	172,970	175,043	67,63	57,46	0,47	0,53	24,00	24,00
13.02.26	1,664	172,974	175,166	65,71	56,08	0,47	0,53	24,00	24,00
14.02.26	1,521	172,911	175,336	62,38	53,57	0,48	0,53	24,00	24,00
15.02.26	1,524	172,879	175,169	62,72	53,89	0,48	0,53	24,00	24,00
16.02.26	1,359	172,733	175,199	59,56	51,68	0,48	0,53	24,00	24,00
17.02.26	1,237	172,531	175,043	56,51	49,32	0,48	0,53	24,00	24,00
18.02.26	1,471	172,638	174,879	60,91	52,38	0,48	0,53	24,00	24,00
Итого	53,263	4917,700	4983,951	68,04	56,98	0,48	0,52	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	16311,985	21229,686	4917,701
Масса в обратном трубопроводе, т	16550,580	21534,531	4983,951
Тепловая энергия, Гкал	128,116	181,380	53,263

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____