

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 1

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 170234

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
20.01.2026	67,3	53,0	125,700	126,120	-0,420	4,94	4,89	1,800	24,00
21.01.2026	66,7	52,6	125,780	126,310	-0,530	4,94	4,89	1,768	24,00
22.01.2026	69,1	54,1	125,430	125,720	-0,290	4,96	4,92	1,883	24,00
23.01.2026	74,2	57,0	125,930	126,260	-0,330	4,94	4,90	2,161	24,00
24.01.2026	76,5	58,3	126,370	127,020	-0,650	4,95	4,92	2,299	24,00
25.01.2026	76,6	58,0	126,290	127,060	-0,770	4,96	4,93	2,341	24,00
26.01.2026	76,5	57,8	126,000	126,890	-0,890	4,96	4,93	2,349	24,00
27.01.2026	76,0	57,6	125,810	126,510	-0,700	4,96	4,93	2,317	24,00
28.01.2026	72,3	55,5	125,930	126,680	-0,750	4,97	4,94	2,111	24,00
29.01.2026	70,9	54,8	126,190	126,730	-0,540	4,98	4,94	2,029	24,00
30.01.2026	71,0	55,2	126,580	127,070	-0,490	4,97	4,93	2,000	24,00
31.01.2026	68,6	54,0	126,480	127,010	-0,530	4,98	4,94	1,841	24,00
01.02.2026	66,5	52,7	126,490	127,080	-0,590	4,99	4,95	1,736	24,00
02.02.2026	66,1	52,7	126,700	127,470	-0,770	5,00	4,95	1,706	24,00
03.02.2026	66,2	52,7	126,520	127,230	-0,710	4,98	4,94	1,711	24,00
04.02.2026	67,2	53,2	125,720	126,500	-0,780	4,98	4,94	1,758	24,00
05.02.2026	69,2	54,0	125,550	126,350	-0,800	4,97	4,93	1,907	24,00
06.02.2026	67,9	53,1	125,590	126,270	-0,680	4,97	4,93	1,852	24,00
07.02.2026	65,3	51,5	125,860	126,370	-0,510	4,98	4,93	1,734	24,00
08.02.2026	64,0	50,9	125,870	126,590	-0,720	4,99	4,94	1,649	24,00
09.02.2026	64,4	51,2	126,010	126,420	-0,410	4,98	4,93	1,660	24,00
10.02.2026	65,8	51,9	125,720	126,230	-0,510	4,99	4,94	1,740	24,00
11.02.2026	67,3	52,9	125,740	126,160	-0,420	4,98	4,94	1,815	24,00
12.02.2026	67,2	52,7	125,660	126,070	-0,410	4,99	4,94	1,824	24,00
13.02.2026	65,3	51,4	125,980	126,380	-0,400	4,99	4,94	1,742	24,00
14.02.2026	62,0	49,3	125,900	125,910	-0,010	5,00	4,95	1,589	24,00
15.02.2026	62,3	49,7	126,220	126,550	-0,330	5,00	4,94	1,590	24,00
16.02.2026	59,2	47,9	126,040	126,340	-0,300	5,00	4,94	1,414	24,00
17.02.2026	56,1	45,8	126,380	126,380	0,000	5,01	4,95	1,297	24,00
18.02.2026	60,5	48,4	126,070	126,310	-0,240	5,01	4,95	1,524	24,00
Итого	67,6	53,0	3780,510	3795,990	-15,480	4,98	4,93	55,147	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **55,147** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: