

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 2

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 169011

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
20.01.2026	66,3	52,0	126,590	125,040	1,550	1,809	24,00
21.01.2026	65,7	51,7	126,790	125,270	1,520	1,772	24,00
22.01.2026	68,1	53,0	126,290	125,020	1,270	1,907	24,00
23.01.2026	73,0	55,8	126,900	125,640	1,260	2,182	24,00
24.01.2026	75,4	57,2	127,540	126,370	1,170	2,318	24,00
25.01.2026	75,4	57,1	127,550	126,380	1,170	2,340	24,00
26.01.2026	75,3	56,7	127,460	126,300	1,160	2,372	24,00
27.01.2026	74,8	56,4	127,250	125,990	1,260	2,349	24,00
28.01.2026	71,2	54,4	127,350	126,130	1,220	2,148	24,00
29.01.2026	69,8	53,7	127,400	126,220	1,180	2,055	24,00
30.01.2026	69,9	54,0	127,800	126,630	1,170	2,034	24,00
31.01.2026	67,6	52,9	127,700	126,500	1,200	1,877	24,00
01.02.2026	65,5	51,7	127,480	126,220	1,260	1,761	24,00
02.02.2026	65,2	51,5	127,800	126,470	1,330	1,739	24,00
03.02.2026	65,3	51,8	127,480	126,210	1,270	1,717	24,00
04.02.2026	66,2	52,2	126,730	125,470	1,260	1,769	24,00
05.02.2026	68,2	53,0	126,690	125,370	1,320	1,924	24,00
06.02.2026	66,9	52,1	126,580	125,260	1,320	1,868	24,00
07.02.2026	64,3	50,4	126,750	125,580	1,170	1,771	24,00
08.02.2026	63,1	49,6	126,720	125,590	1,130	1,706	24,00
09.02.2026	63,5	50,0	126,710	125,570	1,140	1,699	24,00
10.02.2026	64,8	50,8	126,350	125,180	1,170	1,773	24,00
11.02.2026	66,3	51,8	126,400	125,150	1,250	1,834	24,00
12.02.2026	66,2	51,6	126,370	125,130	1,240	1,841	24,00
13.02.2026	64,3	50,4	126,600	125,340	1,260	1,762	24,00
14.02.2026	61,1	48,4	126,540	125,150	1,390	1,599	24,00
15.02.2026	61,4	48,7	126,600	125,260	1,340	1,602	24,00
16.02.2026	58,3	47,0	126,780	125,500	1,280	1,433	24,00
17.02.2026	55,3	45,0	126,540	125,320	1,220	1,301	24,00
18.02.2026	59,5	47,3	126,440	125,180	1,260	1,546	24,00
Итого	66,6	51,9	3808,180	3770,440	37,740	55,808	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **55,808** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: