

Отчет о потреблении тепловой энергии.

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Комсомольская д. 20А

Договор:

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 178613

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	2,795	241,550	241,360	68,08	56,54	24,00	24,00
21.01.26	2,737	241,890	241,810	67,50	56,19	24,00	24,00
22.01.26	2,947	241,540	241,580	70,00	57,79	24,00	24,00
23.01.26	3,375	242,240	242,290	75,11	61,18	24,00	24,00
24.01.26	3,596	243,210	243,380	77,46	62,68	24,00	24,00
25.01.26	3,645	243,050	243,330	77,49	62,51	24,00	24,00
26.01.26	3,674	242,810	242,890	77,38	62,27	24,00	24,00
27.01.26	3,635	242,600	242,650	76,88	61,91	24,00	24,00
28.01.26	3,308	242,080	242,080	73,14	59,48	24,00	24,00
29.01.26	3,175	241,750	242,000	71,72	58,59	24,00	24,00
30.01.26	3,122	241,890	242,110	71,87	58,95	24,00	24,00
31.01.26	2,882	242,040	242,070	69,37	57,46	24,00	24,00
01.02.26	2,709	241,920	242,060	67,28	56,07	24,00	24,00
02.02.26	2,662	242,300	242,560	66,93	55,93	24,00	24,00
03.02.26	2,662	241,790	241,840	67,06	56,04	24,00	24,00
04.02.26	2,743	241,110	241,210	68,01	56,61	24,00	24,00
05.02.26	2,954	240,780	240,910	70,05	57,74	24,00	24,00
06.02.26	2,890	240,890	241,020	68,71	56,70	24,00	24,00
07.02.26	2,709	241,020	241,180	66,07	54,81	24,00	24,00
08.02.26	2,591	241,080	241,190	64,80	54,02	24,00	24,00
09.02.26	2,597	241,010	241,080	65,18	54,38	24,00	24,00
10.02.26	2,732	240,780	240,950	66,60	55,25	24,00	24,00
11.02.26	2,830	240,860	240,970	68,17	56,40	24,00	24,00
12.02.26	2,829	240,860	240,870	67,99	56,25	24,00	24,00
13.02.26	2,686	241,090	241,110	66,03	54,88	24,00	24,00
14.02.26	2,460	241,090	241,060	62,72	52,52	24,00	24,00
15.02.26	2,451	240,850	240,930	63,07	52,89	24,00	24,00
16.02.26	2,176	241,170	241,420	59,85	50,79	24,00	24,00
17.02.26	1,995	241,100	241,200	56,83	48,54	24,00	24,00
18.02.26	2,348	240,770	240,940	61,33	51,55	24,00	24,00
Итого	85,915	7247,120	7250,050	68,42	56,56	720,00	720,00

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____