

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Королева д. 5

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: BA212

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	3,590	494,744	494,840	70,00	62,74	24,00	24,00
21.01.26	3,655	490,531	490,653	70,86	63,40	24,00	24,00
22.01.26	3,845	481,077	481,272	72,41	64,42	24,00	24,00
23.01.26	4,215	477,857	478,137	76,12	67,30	24,00	24,00
24.01.26	4,592	473,698	474,202	79,16	69,47	24,00	24,00
25.01.26	4,748	470,124	470,821	80,56	70,47	24,00	24,00
26.01.26	4,710	472,616	473,457	80,60	70,64	24,00	24,00
27.01.26	4,737	475,427	476,299	80,08	70,12	24,00	24,00
28.01.26	4,529	488,182	489,089	78,22	68,95	24,00	24,00
29.01.26	4,499	497,444	498,461	78,11	69,07	24,00	24,00
30.01.26	4,274	496,102	496,646	77,51	68,89	24,00	24,00
31.01.26	4,322	498,999	500,104	76,32	67,66	24,00	24,00
01.02.26	4,243	501,326	502,586	75,53	67,06	24,00	24,00
02.02.26	3,952	505,536	507,104	74,01	66,19	24,00	24,00
03.02.26	3,847	511,740	512,315	73,59	66,07	24,00	24,00
04.02.26	3,899	492,952	495,652	73,92	65,99	24,00	24,00
05.02.26	4,187	488,339	494,641	76,51	67,94	24,00	24,00
06.02.26	4,144	499,753	513,289	75,16	66,87	24,00	24,00
07.02.26	3,799	501,941	529,100	71,66	64,09	24,00	24,00
08.02.26	3,716	505,028	535,208	70,13	62,77	24,00	24,00
09.02.26	3,631	502,377	535,333	70,27	63,03	24,00	24,00
10.02.26	3,802	480,289	513,810	71,75	63,82	24,00	24,00
11.02.26	3,921	488,395	519,872	73,44	65,41	24,00	24,00
12.02.26	3,973	493,832	532,264	72,92	64,88	24,00	24,00
13.02.26	3,832	499,378	537,099	71,98	64,30	24,00	24,00
14.02.26	3,622	506,127	542,647	69,84	62,68	24,00	24,00
15.02.26	3,609	505,341	538,593	70,31	63,16	24,00	24,00
16.02.26	3,561	545,522	576,909	70,23	63,69	24,00	24,00
17.02.26	3,555	575,253	602,161	69,64	63,45	24,00	24,00
18.02.26	3,666	530,653	553,978	71,37	64,43	24,00	24,00
Итого	120,675	14950,582	15366,542	74,07	65,97	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	10214,593	25165,174	14950,581
Масса в обратном трубопроводе, т	10408,862	25775,404	15366,542
Тепловая энергия, Гкал	77,212	197,887	120,675

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____