



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Луначарского д. 2.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 181665
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	69,2	56,5	283,670	282,030	1,640	8,00	7,80	3,575	-	3,575	24,00
21.01.2026	70,0	57,2	285,230	283,360	1,870	7,99	7,79	3,632	-	3,632	24,00
22.01.2026	71,4	57,7	275,660	274,440	1,220	7,97	7,79	3,791	-	3,791	24,00
23.01.2026	75,0	59,4	275,320	273,220	2,100	7,96	7,78	4,301	-	4,301	24,00
24.01.2026	78,0	60,9	275,320	274,350	0,970	7,94	7,76	4,704	-	4,704	24,00
25.01.2026	79,4	61,6	275,180	273,450	1,730	7,91	7,74	4,908	-	4,908	24,00
26.01.2026	79,5	61,4	272,480	270,520	1,960	7,92	7,75	4,933	-	4,933	24,00
27.01.2026	78,9	61,1	270,870	269,880	0,990	7,94	7,77	4,827	-	4,827	24,00
28.01.2026	77,1	60,5	273,680	272,740	0,940	7,98	7,80	4,554	-	4,554	24,00
29.01.2026	77,1	61,2	279,520	278,230	1,290	7,99	7,81	4,449	-	4,449	24,00
30.01.2026	76,5	61,0	276,960	275,700	1,260	8,01	7,82	4,272	-	4,272	24,00
31.01.2026	75,4	60,6	274,460	273,050	1,410	7,66	7,48	4,059	-	4,059	24,00
01.02.2026	74,6	60,3	274,960	273,910	1,050	7,60	7,42	3,933	-	3,933	24,00
02.02.2026	73,1	59,5	276,160	275,170	0,990	7,77	7,58	3,762	-	3,762	24,00
03.02.2026	72,7	59,3	277,840	276,590	1,250	8,01	7,82	3,717	-	3,717	24,00
04.02.2026	72,9	58,9	269,550	268,250	1,300	7,96	7,79	3,785	-	3,785	24,00
05.02.2026	75,5	59,7	263,320	262,150	1,170	7,93	7,78	4,154	-	4,154	24,00
06.02.2026	74,2	59,0	265,360	265,310	0,050	7,96	7,80	4,047	-	4,047	24,00
07.02.2026	70,8	56,6	265,910	265,330	0,580	7,97	7,81	3,760	-	3,760	24,00
08.02.2026	69,2	55,8	267,090	266,490	0,600	7,99	7,83	3,580	-	3,580	24,00
09.02.2026	69,4	56,0	266,880	266,090	0,790	7,98	7,82	3,556	-	3,556	24,00
10.02.2026	70,8	56,6	262,630	261,700	0,930	7,94	7,79	3,723	-	3,723	24,00
11.02.2026	72,5	57,8	231,470	230,610	0,860	7,79	7,63	3,383	-	3,383	24,00
12.02.2026	71,9	57,4	261,830	261,230	0,600	7,97	7,81	3,816	-	3,816	24,00
13.02.2026	71,1	56,8	263,340	262,450	0,890	7,98	7,82	3,741	-	3,741	24,00
14.02.2026	69,0	55,8	276,770	276,430	0,340	8,01	7,84	3,639	-	3,639	24,00
15.02.2026	69,4	56,4	282,170	279,820	2,350	8,01	7,83	3,681	-	3,681	24,00
16.02.2026	69,4	57,0	291,490	289,420	2,070	8,05	7,86	3,601	-	3,601	24,00
17.02.2026	68,7	57,0	299,410	295,830	3,580	7,99	7,78	3,523	-	3,523	24,00
18.02.2026	70,4	57,4	284,450	282,020	2,430	7,87	7,69	3,700	-	3,700	24,00
Итого	73,1	58,6	8198,980	8159,770	39,210	7,93	7,76	119,106	-	119,106	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

119,106 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:04:39