



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 36.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5576377
Версия ПО 015-02.053-
03.30

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	69,6	59,6	134,859	-	134,859	6,77	6,58	1,352	-	1,352	24,00
21.01.2026	70,4	60,3	134,531	-	134,531	6,75	6,53	1,366	-	1,366	24,00
22.01.2026	71,9	61,2	133,219	-	133,219	6,68	6,45	1,431	-	1,431	24,00
23.01.2026	75,5	63,5	132,547	-	132,547	6,66	6,47	1,594	-	1,594	24,00
24.01.2026	78,6	65,3	132,148	-	132,148	6,68	6,47	1,748	-	1,748	24,00
25.01.2026	80,0	66,2	132,055	-	132,055	6,64	6,45	1,826	-	1,826	24,00
26.01.2026	80,0	66,1	131,930	-	131,930	6,69	6,47	1,840	-	1,840	24,00
27.01.2026	79,6	65,6	131,711	-	131,711	6,70	6,51	1,834	-	1,834	24,00
28.01.2026	77,7	64,5	132,258	-	132,258	6,71	6,46	1,748	-	1,748	24,00
29.01.2026	77,6	64,8	133,016	-	133,016	6,78	6,55	1,703	-	1,703	24,00
30.01.2026	77,0	64,7	133,148	-	133,148	6,72	6,48	1,643	-	1,643	24,00
31.01.2026	75,9	64,1	134,195	-	134,195	6,48	6,27	1,575	-	1,575	24,00
01.02.2026	75,1	63,7	134,273	-	134,273	6,31	6,14	1,520	-	1,520	24,00
02.02.2026	73,6	63,0	136,797	-	136,797	6,57	6,33	1,455	-	1,455	24,00
03.02.2026	73,2	62,8	138,703	-	138,703	6,76	6,52	1,441	-	1,441	24,00
04.02.2026	73,4	62,5	135,344	-	135,344	6,66	6,43	1,476	-	1,476	24,00
05.02.2026	76,0	63,9	133,594	-	133,594	6,68	6,47	1,616	-	1,616	24,00
06.02.2026	74,8	63,1	134,477	-	134,477	6,64	6,44	1,571	-	1,571	24,00
07.02.2026	71,3	60,4	134,086	-	134,086	6,70	6,47	1,460	-	1,460	24,00
08.02.2026	69,7	59,4	134,086	-	134,086	6,75	6,55	1,383	-	1,383	24,00
09.02.2026	69,9	59,6	133,812	-	133,812	6,73	6,51	1,381	-	1,381	24,00
10.02.2026	71,2	60,2	131,664	-	131,664	6,75	6,51	1,457	-	1,457	24,00
11.02.2026	73,0	61,6	132,719	-	132,719	6,75	6,50	1,515	-	1,515	24,00
12.02.2026	72,5	61,1	132,977	-	132,977	6,68	6,47	1,515	-	1,515	24,00
13.02.2026	71,6	60,4	133,484	-	133,484	6,74	6,52	1,497	-	1,497	24,00
14.02.2026	69,5	59,0	134,023	-	134,023	6,75	6,52	1,404	-	1,404	24,00
15.02.2026	69,9	59,5	134,109	-	134,109	6,78	6,55	1,398	-	1,398	24,00
16.02.2026	69,9	60,2	141,719	-	141,719	6,75	6,51	1,373	-	1,373	24,00
17.02.2026	69,3	60,2	147,047	-	147,047	6,69	6,44	1,334	-	1,334	24,00
18.02.2026	70,9	61,0	139,102	-	139,102	6,58	6,34	1,377	-	1,377	24,00
Итого	73,6	62,2	4037,633	-	4037,633	6,68	6,46	45,835	-	45,835	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	80470,758	-	-	12286,00
19.02.2026 00:00	84508,391	-	-	13006,00
	4037,633	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

45,835 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:07:46