



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 74.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816753
Версия ПО 37.4

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	68,8	38,9	26,615	-	26,615	7,85	7,55	0,794	-	0,794	24,00
21.01.2026	69,6	39,7	27,129	-	27,129	7,84	7,55	0,811	-	0,811	24,00
22.01.2026	71,1	40,4	27,770	-	27,770	7,87	7,60	0,852	-	0,852	24,00
23.01.2026	74,7	41,9	29,248	-	29,248	7,80	7,53	0,959	-	0,959	24,00
24.01.2026	77,7	44,0	31,336	-	31,336	7,76	7,50	1,055	-	1,055	24,00
25.01.2026	79,2	46,7	34,893	-	34,893	7,84	7,56	1,135	-	1,135	24,00
26.01.2026	79,2	46,4	35,082	-	35,082	7,75	7,47	1,148	-	1,148	24,00
27.01.2026	78,7	45,3	33,455	-	33,455	7,90	7,63	1,112	-	1,112	24,00
28.01.2026	76,9	43,3	30,973	-	30,973	7,83	7,54	1,039	-	1,039	24,00
29.01.2026	76,7	42,6	29,156	-	29,156	7,87	7,58	0,993	-	0,993	24,00
30.01.2026	76,1	41,8	27,920	-	27,920	7,87	7,57	0,957	-	0,957	24,00
31.01.2026	74,9	41,2	26,844	-	26,844	7,70	7,40	0,904	-	0,904	24,00
01.02.2026	74,1	40,5	25,916	-	25,916	7,46	7,17	0,869	-	0,869	24,00
02.02.2026	72,6	39,4	24,867	-	24,867	7,60	7,28	0,824	-	0,824	24,00
03.02.2026	72,2	38,7	24,074	-	24,074	7,86	7,53	0,805	-	0,805	24,00
04.02.2026	72,5	39,2	24,773	-	24,773	7,80	7,48	0,825	-	0,825	24,00
05.02.2026	75,0	39,6	25,426	-	25,426	7,86	7,58	0,899	-	0,899	24,00
06.02.2026	73,7	39,3	25,678	-	25,678	7,87	7,56	0,883	-	0,883	24,00
07.02.2026	70,3	38,1	25,561	-	25,561	7,89	7,57	0,825	-	0,825	24,00
08.02.2026	68,9	38,1	26,182	-	26,182	7,94	7,63	0,804	-	0,804	24,00
09.02.2026	69,0	38,6	26,439	-	26,439	7,92	7,61	0,802	-	0,802	24,00
10.02.2026	70,4	38,6	26,084	-	26,084	7,92	7,62	0,830	-	0,830	24,00
11.02.2026	72,0	39,1	26,156	-	26,156	7,84	7,53	0,859	-	0,859	24,00
12.02.2026	71,5	37,7	24,982	-	24,982	7,77	7,46	0,844	-	0,844	24,00
13.02.2026	70,7	38,9	27,461	-	27,461	7,78	7,46	0,866	-	0,866	24,00
14.02.2026	68,6	38,6	27,287	-	27,287	7,95	7,61	0,818	-	0,818	24,00
15.02.2026	69,0	37,2	24,658	-	24,658	7,97	7,65	0,782	-	0,782	24,00
16.02.2026	68,9	37,3	24,232	-	24,232	7,97	7,60	0,765	-	0,765	24,00
17.02.2026	68,4	37,2	23,830	-	23,830	7,91	7,53	0,743	-	0,743	24,00
18.02.2026	70,0	37,4	23,832	-	23,832	7,66	7,31	0,775	-	0,775	24,00
Итого	72,7	40,2	817,859	-	817,859	7,83	7,52	26,576	-	26,576	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	26137,461	-	-	24489,00
19.02.2026 00:00	26955,320	-	-	25209,00
	817,859	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

26,576 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:09:55