



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 84.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 4015726
Версия ПО 37.4

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,0	55,4	142,539	-	142,539	4,79	4,44	1,659	-	1,659	24,00
21.01.2026	67,3	55,6	142,594	-	142,594	4,81	4,46	1,669	-	1,669	24,00
22.01.2026	68,7	56,5	143,688	-	143,688	4,85	4,51	1,751	-	1,751	24,00
23.01.2026	73,4	59,6	143,500	-	143,500	4,77	4,47	1,980	-	1,980	24,00
24.01.2026	75,7	61,0	143,422	-	143,422	4,80	4,46	2,110	-	2,110	24,00
25.01.2026	76,5	61,4	143,445	-	143,445	4,80	4,47	2,159	-	2,159	24,00
26.01.2026	76,6	61,3	143,695	-	143,695	4,76	4,43	2,199	-	2,199	24,00
27.01.2026	76,1	61,1	144,102	-	144,102	4,79	4,44	2,163	-	2,163	24,00
28.01.2026	72,2	58,5	144,508	-	144,508	4,85	4,49	1,981	-	1,981	24,00
29.01.2026	71,1	57,8	144,641	-	144,641	4,83	4,50	1,916	-	1,916	24,00
30.01.2026	71,0	58,1	144,773	-	144,773	4,86	4,50	1,870	-	1,870	24,00
31.01.2026	69,6	57,4	144,844	-	144,844	4,91	4,53	1,763	-	1,763	24,00
01.02.2026	67,2	55,7	145,047	-	145,047	4,80	4,49	1,658	-	1,658	24,00
02.02.2026	67,4	56,0	145,203	-	145,203	4,90	4,54	1,657	-	1,657	24,00
03.02.2026	67,5	56,2	146,883	-	146,883	4,85	4,47	1,653	-	1,653	24,00
04.02.2026	68,1	56,5	147,156	-	147,156	4,86	4,50	1,705	-	1,705	24,00
05.02.2026	69,1	56,4	139,625	-	139,625	4,84	4,52	1,773	-	1,773	24,00
06.02.2026	68,2	55,3	134,383	-	134,383	4,86	4,53	1,733	-	1,733	24,00
07.02.2026	65,4	53,3	134,625	-	134,625	4,87	4,53	1,626	-	1,626	24,00
08.02.2026	64,1	52,6	134,750	-	134,750	4,80	4,51	1,555	-	1,555	24,00
09.02.2026	64,3	52,7	134,852	-	134,852	4,84	4,52	1,556	-	1,556	24,00
10.02.2026	65,9	53,7	134,641	-	134,641	4,80	4,50	1,642	-	1,642	24,00
11.02.2026	67,2	55,0	139,844	-	139,844	4,86	4,52	1,705	-	1,705	24,00
12.02.2026	67,1	55,0	144,578	-	144,578	4,81	4,48	1,737	-	1,737	24,00
13.02.2026	64,9	53,5	144,805	-	144,805	4,93	4,54	1,652	-	1,652	24,00
14.02.2026	62,1	51,6	145,039	-	145,039	4,86	4,52	1,523	-	1,523	24,00
15.02.2026	62,4	52,0	145,125	-	145,125	4,92	4,53	1,513	-	1,513	24,00
16.02.2026	60,4	50,8	145,234	-	145,234	4,84	4,48	1,403	-	1,403	24,00
17.02.2026	58,0	48,9	145,484	-	145,484	4,84	4,49	1,318	-	1,318	24,00
18.02.2026	62,6	52,1	145,148	-	145,148	4,86	4,50	1,528	-	1,528	24,00
Итого	67,9	55,7	4278,172	-	4278,172	4,84	4,50	52,158	-	52,158	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	126077,672	-	-	22463,00
19.02.2026 00:00	130355,844	-	-	23183,00
	4278,172	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

52,158 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:10:41