



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 88.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5575642
Версия ПО 015-02.052-
03.30

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	65,3	44,1	38,363	-	38,363	4,35	4,21	0,815	-	0,815	24,00
21.01.2026	65,6	44,4	38,371	-	38,371	4,50	4,27	0,811	-	0,811	24,00
22.01.2026	66,9	44,8	38,543	-	38,543	4,54	4,30	0,850	-	0,850	24,00
23.01.2026	71,4	46,4	38,371	-	38,371	4,48	4,22	0,959	-	0,959	24,00
24.01.2026	73,6	47,1	38,234	-	38,234	4,49	4,22	1,016	-	1,016	24,00
25.01.2026	74,4	47,1	38,203	-	38,203	4,53	4,27	1,042	-	1,042	24,00
26.01.2026	74,5	46,9	38,219	-	38,219	4,52	4,28	1,056	-	1,056	24,00
27.01.2026	74,0	46,7	38,320	-	38,320	4,45	4,29	1,046	-	1,046	24,00
28.01.2026	70,3	45,3	38,531	-	38,531	4,41	4,31	0,965	-	0,965	24,00
29.01.2026	69,2	45,0	38,598	-	38,598	4,55	4,32	0,934	-	0,934	24,00
30.01.2026	69,2	45,4	38,613	-	38,613	4,49	4,27	0,916	-	0,916	24,00
31.01.2026	67,8	45,5	38,668	-	38,668	4,58	4,32	0,863	-	0,863	24,00
01.02.2026	65,5	44,7	38,809	-	38,809	4,55	4,30	0,807	-	0,807	24,00
02.02.2026	65,7	44,8	38,801	-	38,801	4,54	4,31	0,810	-	0,810	24,00
03.02.2026	65,8	45,1	39,211	-	39,211	4,62	4,30	0,810	-	0,810	24,00
04.02.2026	66,3	45,3	39,254	-	39,254	4,53	4,29	0,827	-	0,827	24,00
05.02.2026	68,1	53,3	91,141	-	91,141	4,64	4,37	1,043	-	1,043	24,00
06.02.2026	67,9	59,4	132,516	-	132,516	4,71	4,41	1,121	-	1,121	24,00
07.02.2026	65,0	57,2	132,789	-	132,789	4,67	4,39	1,039	-	1,039	24,00
08.02.2026	63,8	56,4	132,902	-	132,902	4,75	4,43	0,986	-	0,986	24,00
09.02.2026	64,0	56,6	133,027	-	133,027	4,74	4,41	0,979	-	0,979	24,00
10.02.2026	65,5	57,7	132,824	-	132,824	4,72	4,31	1,036	-	1,036	24,00
11.02.2026	66,4	54,4	91,281	-	91,281	4,57	4,31	0,951	-	0,951	24,00
12.02.2026	66,0	50,1	55,371	-	55,371	4,55	4,27	0,882	-	0,882	24,00
13.02.2026	63,9	48,7	55,496	-	55,496	4,54	4,30	0,846	-	0,846	24,00
14.02.2026	61,1	46,9	55,633	-	55,633	4,60	4,30	0,786	-	0,786	24,00
15.02.2026	61,4	47,3	55,625	-	55,625	4,55	4,27	0,784	-	0,784	24,00
16.02.2026	59,5	46,5	55,703	-	55,703	4,70	4,36	0,727	-	0,727	24,00
17.02.2026	57,1	44,8	55,898	-	55,898	4,54	4,26	0,682	-	0,682	24,00
18.02.2026	61,5	47,3	55,621	-	55,621	4,54	4,30	0,789	-	0,789	24,00
Итого	66,6	48,5	1852,938	-	1852,938	4,57	4,31	27,178	-	27,178	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	46229,012	-	-	17461,00
19.02.2026 00:00	48081,949	-	-	18181,00
	1852,938	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

27,178 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:13:02