



20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики  
средств измерения:

M1min = т/сутки  
M2min = т/сутки  
M1max = т/сутки  
M2max = т/сутки  
Tхв = 5,0 °C

УК "Жилье",  
ул. Свердлова д. 46.  
Договор № от ..

Прибор учета:  
ПУЛЬСАР ОД  
(модификации У, УД)  
(v46)  
№ 5299659  
Версия ПО 015-01.060-  
01.50

| Дата       | Температура (°C) |      | Масса (т) |    |          | Давление (ат) |      | Теплота (ГКал) |    |          | Время<br>раб.(ч) |
|------------|------------------|------|-----------|----|----------|---------------|------|----------------|----|----------|------------------|
|            | T1               | T2   | M1        | M2 | Mп=M1-M2 | P1            | P2   | Q1             | Q2 | Qп=Q1-Q2 |                  |
| 20.01.2026 | 67,5             | 57,8 | 66,975    | -  | 66,975   | 4,81          | 4,73 | 0,647          | -  | 0,647    | 24,00            |
| 21.01.2026 | 67,8             | 58,1 | 66,955    | -  | 66,955   | 4,84          | 4,76 | 0,650          | -  | 0,650    | 24,00            |
| 22.01.2026 | 69,2             | 59,1 | 67,385    | -  | 67,385   | 4,76          | 4,69 | 0,677          | -  | 0,677    | 24,00            |
| 23.01.2026 | 73,9             | 62,3 | 67,232    | -  | 67,232   | 4,76          | 4,69 | 0,783          | -  | 0,783    | 24,00            |
| 24.01.2026 | 76,3             | 63,7 | 67,170    | -  | 67,170   | 4,80          | 4,73 | 0,845          | -  | 0,845    | 24,00            |
| 25.01.2026 | 77,0             | 64,1 | 67,135    | -  | 67,135   | 4,78          | 4,72 | 0,864          | -  | 0,864    | 24,00            |
| 26.01.2026 | 77,2             | 64,2 | 67,156    | -  | 67,156   | 4,75          | 4,69 | 0,868          | -  | 0,868    | 24,00            |
| 27.01.2026 | 76,6             | 63,8 | 67,318    | -  | 67,318   | 4,75          | 4,69 | 0,860          | -  | 0,860    | 24,00            |
| 28.01.2026 | 72,6             | 61,1 | 67,629    | -  | 67,629   | 4,90          | 4,82 | 0,779          | -  | 0,779    | 24,00            |
| 29.01.2026 | 71,5             | 60,3 | 67,602    | -  | 67,602   | 4,88          | 4,80 | 0,757          | -  | 0,757    | 24,00            |
| 30.01.2026 | 71,5             | 60,6 | 67,643    | -  | 67,643   | 4,80          | 4,72 | 0,739          | -  | 0,739    | 24,00            |
| 31.01.2026 | 69,9             | 59,6 | 67,590    | -  | 67,590   | 4,84          | 4,76 | 0,696          | -  | 0,696    | 24,00            |
| 01.02.2026 | 67,6             | 57,9 | 67,719    | -  | 67,719   | 4,81          | 4,73 | 0,654          | -  | 0,654    | 24,00            |
| 02.02.2026 | 67,8             | 58,1 | 67,770    | -  | 67,770   | 4,92          | 4,82 | 0,653          | -  | 0,653    | 24,00            |
| 03.02.2026 | 67,9             | 58,7 | 71,525    | -  | 71,525   | 4,92          | 4,79 | 0,658          | -  | 0,658    | 24,00            |
| 04.02.2026 | 68,5             | 59,0 | 71,338    | -  | 71,338   | 4,93          | 4,81 | 0,680          | -  | 0,680    | 24,00            |
| 05.02.2026 | 69,5             | 59,3 | 68,977    | -  | 68,977   | 4,87          | 4,77 | 0,699          | -  | 0,699    | 24,00            |
| 06.02.2026 | 68,5             | 58,5 | 69,031    | -  | 69,031   | 4,83          | 4,74 | 0,691          | -  | 0,691    | 24,00            |
| 07.02.2026 | 65,6             | 56,3 | 69,160    | -  | 69,160   | 4,84          | 4,75 | 0,647          | -  | 0,647    | 24,00            |
| 08.02.2026 | 64,4             | 55,4 | 69,209    | -  | 69,209   | 4,91          | 4,80 | 0,622          | -  | 0,622    | 24,00            |
| 09.02.2026 | 64,6             | 55,7 | 69,270    | -  | 69,270   | 4,88          | 4,78 | 0,616          | -  | 0,616    | 24,00            |
| 10.02.2026 | 66,2             | 56,8 | 69,150    | -  | 69,150   | 4,85          | 4,76 | 0,648          | -  | 0,648    | 24,00            |
| 11.02.2026 | 67,5             | 57,8 | 68,982    | -  | 68,982   | 4,90          | 4,80 | 0,670          | -  | 0,670    | 24,00            |
| 12.02.2026 | 67,5             | 57,6 | 68,854    | -  | 68,854   | 4,83          | 4,74 | 0,676          | -  | 0,676    | 24,00            |
| 13.02.2026 | 65,3             | 56,0 | 69,086    | -  | 69,086   | 4,90          | 4,80 | 0,642          | -  | 0,642    | 24,00            |
| 14.02.2026 | 62,4             | 53,8 | 69,318    | -  | 69,318   | 4,93          | 4,82 | 0,596          | -  | 0,596    | 24,00            |
| 15.02.2026 | 62,7             | 54,2 | 69,311    | -  | 69,311   | 4,92          | 4,81 | 0,592          | -  | 0,592    | 24,00            |
| 16.02.2026 | 60,7             | 52,9 | 69,412    | -  | 69,412   | 4,99          | 4,87 | 0,543          | -  | 0,543    | 24,00            |
| 17.02.2026 | 58,3             | 51,0 | 69,535    | -  | 69,535   | 4,95          | 4,83 | 0,505          | -  | 0,505    | 24,00            |
| 18.02.2026 | 63,0             | 54,4 | 69,289    | -  | 69,289   | 4,98          | 4,86 | 0,594          | -  | 0,594    | 24,00            |
| Итого      | 68,3             | 58,3 | 2054,725  | -  | 2054,725 | 4,86          | 4,77 | 20,551         | -  | 20,551   | 720,00           |

Показания счетчиков

| Дата и время     | M1, т     | M2, т | Q, ГКал | Время раб., ч |
|------------------|-----------|-------|---------|---------------|
| 20.01.2026 00:00 | 22527,506 | -     | -       | 7894,00       |
| 19.02.2026 00:00 | 24582,230 | -     | -       | 8614,00       |
|                  | 2054,725  | -     | -       | 720,00        |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

20,551 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: