



20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 61.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер K-Z)
№ LC244
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	68,2	51,1	36,062	36,375	-0,312	0,625	-	0,625	24,00
21.01.2026	68,9	51,7	35,969	36,281	-0,312	0,625	-	0,625	24,00
22.01.2026	70,4	52,4	35,625	35,969	-0,344	0,625	-	0,625	24,00
23.01.2026	73,5	53,6	35,406	35,781	-0,375	0,719	-	0,719	24,00
24.01.2026	76,7	55,0	35,219	35,656	-0,438	0,781	-	0,781	24,00
25.01.2026	78,3	55,8	35,156	35,594	-0,438	0,781	-	0,781	24,00
26.01.2026	78,3	55,6	35,156	35,625	-0,469	0,781	-	0,781	24,00
27.01.2026	77,9	55,3	35,188	35,594	-0,406	0,812	-	0,812	24,00
28.01.2026	76,1	54,5	35,312	35,750	-0,438	0,750	-	0,750	24,00
29.01.2026	76,0	54,9	35,531	35,969	-0,438	0,750	-	0,750	24,00
30.01.2026	75,3	54,8	35,562	35,938	-0,375	0,719	-	0,719	24,00
31.01.2026	74,4	54,7	35,844	36,250	-0,406	0,719	-	0,719	24,00
01.02.2026	73,5	54,4	35,969	36,312	-0,344	0,688	-	0,688	24,00
02.02.2026	72,3	54,1	36,594	36,969	-0,375	0,656	-	0,656	24,00
03.02.2026	71,7	54,0	37,156	37,500	-0,344	0,656	-	0,656	24,00
04.02.2026	71,8	53,8	36,281	36,625	-0,344	0,656	-	0,656	24,00
05.02.2026	74,3	54,5	35,750	36,125	-0,375	0,719	-	0,719	24,00
06.02.2026	73,5	54,1	35,969	36,344	-0,375	0,688	-	0,688	24,00
07.02.2026	70,0	51,9	35,906	36,250	-0,344	0,656	-	0,656	24,00
08.02.2026	68,3	50,9	35,969	36,281	-0,312	0,594	-	0,594	24,00
09.02.2026	68,4	51,1	35,906	36,250	-0,344	0,625	-	0,625	24,00
10.02.2026	69,5	51,5	35,344	35,656	-0,312	0,656	-	0,656	24,00
11.02.2026	71,5	52,6	35,562	35,938	-0,375	0,656	-	0,656	24,00
12.02.2026	71,0	52,0	35,719	36,062	-0,344	0,688	-	0,688	24,00
13.02.2026	70,3	51,6	35,844	36,188	-0,344	0,656	-	0,656	24,00
14.02.2026	68,0	50,7	36,031	36,344	-0,312	0,625	-	0,625	24,00
15.02.2026	68,5	51,3	36,031	36,375	-0,344	0,625	-	0,625	24,00
16.02.2026	68,4	52,1	38,031	38,344	-0,312	0,625	-	0,625	24,00
17.02.2026	67,9	52,4	39,500	39,812	-0,312	0,594	-	0,594	24,00
18.02.2026	69,4	52,5	37,500	37,812	-0,312	0,656	-	0,656	24,00
Итого	72,1	53,2	1081,094	1091,969	-10,875	20,406	-	20,406	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	488274,531	489484,281	-	451648,47
19.02.2026 00:00	489355,625	490576,250	-	452368,47
	1081,094	1091,969	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

20,406 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: