



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816649
Версия ПО 37.3

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,4	59,4	85,109	-	85,109	4,56	4,34	0,683	-	0,683	24,00
21.01.2026	67,7	59,6	85,113	-	85,113	4,63	4,43	0,692	-	0,692	24,00
22.01.2026	69,2	60,6	85,703	-	85,703	4,70	4,52	0,730	-	0,730	24,00
23.01.2026	73,9	64,2	85,402	-	85,402	4,52	4,30	0,831	-	0,831	24,00
24.01.2026	76,3	66,1	85,297	-	85,297	4,56	4,35	0,869	-	0,869	24,00
25.01.2026	77,0	66,5	85,242	-	85,242	4,46	4,21	0,897	-	0,897	24,00
26.01.2026	77,1	66,3	85,281	-	85,281	4,54	4,29	0,922	-	0,922	24,00
27.01.2026	76,5	65,8	85,398	-	85,398	4,55	4,32	0,913	-	0,913	24,00
28.01.2026	72,6	63,0	85,656	-	85,656	4,65	4,45	0,822	-	0,822	24,00
29.01.2026	71,5	62,3	85,734	-	85,734	4,60	4,38	0,790	-	0,790	24,00
30.01.2026	71,5	62,5	85,852	-	85,852	4,69	4,47	0,768	-	0,768	24,00
31.01.2026	69,9	61,6	85,922	-	85,922	4,56	4,35	0,714	-	0,714	24,00
01.02.2026	67,5	59,8	86,250	-	86,250	4,65	4,44	0,666	-	0,666	24,00
02.02.2026	67,7	60,0	86,328	-	86,328	4,56	4,34	0,665	-	0,665	24,00
03.02.2026	67,8	59,8	82,422	-	82,422	4,61	4,29	0,656	-	0,656	24,00
04.02.2026	68,4	60,0	78,773	-	78,773	4,72	4,38	0,668	-	0,668	24,00
05.02.2026	69,4	60,2	78,047	-	78,047	4,68	4,35	0,715	-	0,715	24,00
06.02.2026	68,4	59,3	78,062	-	78,062	4,72	4,39	0,712	-	0,712	24,00
07.02.2026	65,5	57,1	78,211	-	78,211	4,70	4,36	0,662	-	0,662	24,00
08.02.2026	64,3	56,2	78,258	-	78,258	4,82	4,52	0,631	-	0,631	24,00
09.02.2026	64,5	56,4	78,414	-	78,414	4,65	4,31	0,635	-	0,635	24,00
10.02.2026	66,1	57,6	78,375	-	78,375	4,74	4,41	0,667	-	0,667	24,00
11.02.2026	67,4	58,6	78,336	-	78,336	4,71	4,35	0,690	-	0,690	24,00
12.02.2026	67,4	58,6	78,398	-	78,398	4,69	4,34	0,692	-	0,692	24,00
13.02.2026	65,2	56,9	78,516	-	78,516	4,82	4,49	0,651	-	0,651	24,00
14.02.2026	62,3	54,7	78,625	-	78,625	4,78	4,46	0,598	-	0,598	24,00
15.02.2026	62,7	55,1	78,625	-	78,625	4,65	4,29	0,592	-	0,592	24,00
16.02.2026	60,6	53,7	78,758	-	78,758	4,71	4,36	0,543	-	0,543	24,00
17.02.2026	58,2	51,8	78,922	-	78,922	4,80	4,45	0,503	-	0,503	24,00
18.02.2026	62,9	55,5	78,586	-	78,586	4,76	4,42	0,584	-	0,584	24,00
Итого	68,2	59,6	2457,617	-	2457,617	4,66	4,38	21,160	-	21,160	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	65198,703	-	-	26760,00
19.02.2026 00:00	67656,320	-	-	27480,00
	2457,617	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

21,160 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:18:21