



Ведомость потребления горячей воды

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: 24 мкр. д. 25

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ138

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	62,3	58,1	77,935	73,214	4,722	4,455	3,881	0,574	24,00
21.01.2026	62,8	58,5	78,250	72,785	5,465	4,516	3,892	0,624	24,00
22.01.2026	63,5	59,1	77,281	72,579	4,701	4,517	3,921	0,596	24,00
23.01.2026	64,1	59,5	77,013	72,289	4,724	4,547	3,934	0,613	24,00
24.01.2026	64,0	59,3	76,927	72,208	4,719	4,529	3,914	0,615	24,00
25.01.2026	63,4	58,7	77,256	71,734	5,522	4,501	3,849	0,653	24,00
26.01.2026	63,7	58,9	76,527	71,554	4,974	4,483	3,853	0,630	24,00
27.01.2026	63,8	59,0	75,921	71,471	4,450	4,457	3,855	0,602	24,00
28.01.2026	63,8	59,0	76,226	71,122	5,105	4,475	3,838	0,637	24,00
29.01.2026	64,0	59,2	75,486	70,824	4,662	4,443	3,834	0,609	24,00
30.01.2026	64,1	59,4	75,063	70,590	4,474	4,430	3,833	0,597	24,00
31.01.2026	64,3	59,6	74,762	70,458	4,305	4,427	3,844	0,583	24,00
01.02.2026	63,4	58,9	75,627	70,080	5,548	4,409	3,774	0,636	24,00
02.02.2026	63,9	59,3	74,580	69,918	4,662	4,387	3,795	0,592	24,00
03.02.2026	63,5	59,0	74,495	69,549	4,946	4,351	3,753	0,599	24,00
04.02.2026	63,7	59,1	73,925	69,400	4,525	4,330	3,750	0,580	24,00
05.02.2026	63,9	59,2	73,965	69,144	4,821	4,351	3,744	0,607	24,00
06.02.2026	64,0	59,2	73,598	69,083	4,515	4,332	3,743	0,589	24,00
07.02.2026	62,8	58,2	73,247	68,906	4,341	4,226	3,661	0,566	24,00
08.02.2026	62,0	57,5	74,412	68,575	5,837	4,230	3,597	0,633	24,00
09.02.2026	62,3	57,8	73,437	68,464	4,974	4,199	3,612	0,587	24,00
10.02.2026	63,4	58,6	73,139	68,203	4,936	4,261	3,653	0,608	24,00
11.02.2026	63,4	58,6	72,692	67,869	4,824	4,235	3,636	0,599	24,00
12.02.2026	63,1	58,3	72,984	67,403	5,581	4,235	3,591	0,644	24,00
13.02.2026	63,0	58,2	72,022	67,080	4,942	4,166	3,561	0,605	24,00
14.02.2026	62,2	57,5	71,602	67,086	4,516	4,086	3,520	0,565	24,00
15.02.2026	62,1	57,6	72,156	66,959	5,197	4,113	3,516	0,597	24,00
16.02.2026	62,6	58,1	71,878	66,917	4,961	4,136	3,548	0,589	24,00
17.02.2026	62,4	57,9	71,970	66,886	5,084	4,127	3,533	0,594	24,00
18.02.2026	63,4	58,7	71,486	66,459	5,027	4,166	3,562	0,604	24,00
Итого	63,3	58,7	2235,863	2088,807	147,057	130,121	111,994	18,127	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 18,127 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 147,057 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: