

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: Московский проспект д. 8

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ259

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	6,392	813,560	817,206	72,60	64,74	24,00	24,00
21.01.26	6,202	862,441	865,976	72,21	64,99	24,00	24,00
22.01.26	6,540	902,967	906,762	73,66	66,41	24,00	24,00
23.01.26	6,666	848,317	852,264	76,03	68,16	24,00	24,00
24.01.26	6,600	800,553	804,412	75,13	66,88	24,00	24,00
25.01.26	7,393	799,148	803,443	74,95	65,69	24,00	24,00
26.01.26	7,214	787,818	792,004	74,82	65,66	24,00	24,00
27.01.26	7,198	792,787	796,971	74,93	65,85	24,00	24,00
28.01.26	7,428	850,433	854,796	75,73	66,99	24,00	24,00
29.01.26	7,469	903,497	907,942	76,73	68,46	24,00	24,00
30.01.26	7,161	911,195	915,489	77,25	69,39	24,00	24,00
31.01.26	6,976	924,620	928,831	77,71	70,17	24,00	24,00
01.02.26	6,804	908,523	912,608	77,26	69,73	24,00	24,00
02.02.26	6,315	841,932	845,661	75,61	68,11	24,00	24,00
03.02.26	6,232	843,234	846,918	75,68	68,29	24,00	24,00
04.02.26	6,056	785,718	789,200	73,05	65,28	24,00	24,00
05.02.26	6,124	736,431	739,835	70,41	62,06	24,00	24,00
06.02.26	6,248	803,327	806,822	70,71	62,92	24,00	24,00
07.02.26	6,138	704,297	707,740	71,46	62,58	24,00	24,00
08.02.26	6,226	588,579	592,109	73,31	62,73	24,00	24,00
09.02.26	5,934	723,586	726,918	71,33	62,90	24,00	24,00
10.02.26	6,349	920,487	924,087	71,22	64,32	24,00	24,00
11.02.26	6,817	973,652	977,658	74,92	67,87	24,00	24,00
12.02.26	5,913	822,292	825,617	71,02	63,82	24,00	24,00
13.02.26	6,102	818,750	822,172	70,85	63,39	24,00	24,00
14.02.26	6,252	865,506	869,050	71,68	64,45	24,00	24,00
15.02.26	6,198	868,842	872,361	71,81	64,67	24,00	24,00
16.02.26	6,235	924,203	927,799	72,97	66,22	24,00	24,00
17.02.26	5,928	935,388	938,781	72,17	65,83	24,00	24,00
18.02.26	5,893	908,307	911,631	70,93	64,43	24,00	24,00
Итого	195,001	25170,391	25283,065	73,60	65,77	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	326159,160	351329,560	25170,400
Масса в обратном трубопроводе, т	285849,100	311132,160	25283,060
Тепловая энергия, Гкал	8322,162	8517,163	195,001

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____