

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Куйбышева д. 3

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ244

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	2,466	257,169	251,265	67,70	58,10	24,00	24,00
21.01.26	2,456	255,135	249,003	68,00	58,36	24,00	24,00
22.01.26	2,597	256,041	249,900	69,46	59,31	24,00	24,00
23.01.26	2,974	256,293	249,684	74,26	62,65	24,00	24,00
24.01.26	3,187	256,469	249,631	76,63	64,20	24,00	24,00
25.01.26	3,263	256,122	249,756	77,34	64,61	24,00	24,00
26.01.26	3,308	255,990	249,947	77,50	64,57	24,00	24,00
27.01.26	3,245	256,323	250,175	76,87	64,21	24,00	24,00
28.01.26	2,916	255,926	250,504	72,88	61,48	24,00	24,00
29.01.26	2,823	255,630	250,382	71,79	60,74	24,00	24,00
30.01.26	2,776	255,649	250,407	71,76	60,90	24,00	24,00
31.01.26	2,596	255,014	249,881	70,15	59,97	24,00	24,00
01.02.26	2,444	255,079	250,022	67,78	58,19	24,00	24,00
02.02.26	2,436	255,558	250,126	67,99	58,45	24,00	24,00
03.02.26	2,403	256,046	250,717	68,10	58,70	24,00	24,00
04.02.26	2,477	256,295	251,207	68,76	59,09	24,00	24,00
05.02.26	2,625	255,706	250,772	69,69	59,42	24,00	24,00
06.02.26	2,558	255,406	250,999	68,73	58,70	24,00	24,00
07.02.26	2,399	255,206	251,144	65,82	56,41	24,00	24,00
08.02.26	2,304	255,097	250,983	64,56	55,51	24,00	24,00
09.02.26	2,307	255,769	251,303	64,74	55,71	24,00	24,00
10.02.26	2,449	255,528	250,910	66,40	56,80	24,00	24,00
11.02.26	2,528	255,653	250,881	67,74	57,84	24,00	24,00
12.02.26	2,539	255,786	251,001	67,68	57,75	24,00	24,00
13.02.26	2,395	255,879	251,126	65,42	56,05	24,00	24,00
14.02.26	2,203	255,805	251,168	62,58	53,96	24,00	24,00
15.02.26	2,194	256,071	251,346	62,91	54,33	24,00	24,00
16.02.26	1,998	255,874	251,152	60,83	53,01	24,00	24,00
17.02.26	1,857	255,399	251,310	58,41	51,12	24,00	24,00
18.02.26	2,196	255,666	251,222	63,23	54,63	24,00	24,00
Итого	76,920	7673,585	7517,924	68,52	58,49	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	273986,530	281660,100	7673,570
Масса в обратном трубопроводе, т	272743,200	280261,120	7517,920
Тепловая энергия, Гкал	2334,313	2411,232	76,919

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____