

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель:

Адрес: ул. Новоселов д. 16

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ125

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	3,093	550,369	551,131	66,07	60,44	23,98	24,00
21.01.26	3,059	550,879	551,676	65,74	60,18	24,00	24,00
22.01.26	3,249	538,959	539,845	68,53	62,50	23,20	24,00
23.01.26	3,754	537,622	538,859	73,10	66,10	24,00	24,00
24.01.26	3,970	524,667	525,862	75,39	67,82	24,00	24,00
25.01.26	4,006	524,269	525,300	75,21	67,57	24,00	24,00
26.01.26	3,993	513,486	514,485	75,09	67,32	24,00	24,00
27.01.26	3,993	514,829	515,862	75,22	67,46	24,00	24,00
28.01.26	3,926	557,697	558,669	74,28	67,21	24,00	24,00
29.01.26	3,863	590,702	591,549	73,80	67,26	24,00	24,00
30.01.26	3,881	592,810	593,608	74,55	68,01	24,00	24,00
31.01.26	3,822	587,929	588,741	74,49	67,99	24,00	24,00
01.02.26	3,287	549,692	550,396	69,41	63,43	24,00	24,00
02.02.26	2,999	530,492	531,157	65,86	60,20	24,00	24,00
03.02.26	3,014	530,836	531,508	65,96	60,27	24,00	24,00
04.02.26	3,040	499,517	500,264	66,50	60,33	24,00	24,00
05.02.26	3,397	471,508	472,422	70,68	63,44	24,00	24,00
06.02.26	3,455	500,822	501,574	71,00	64,09	24,00	24,00
07.02.26	3,369	434,489	435,337	71,87	64,00	24,00	24,00
08.02.26	3,319	364,721	365,711	73,68	64,58	24,00	24,00
09.02.26	3,070	482,284	483,084	67,90	61,20	24,00	24,00
10.02.26	3,297	579,391	580,251	67,52	61,84	24,00	24,00
11.02.26	3,312	571,987	572,812	68,29	62,51	24,00	24,00
12.02.26	3,135	559,514	560,435	65,88	60,27	24,00	24,00
13.02.26	3,133	556,870	557,742	66,14	60,50	24,00	24,00
14.02.26	3,091	583,064	583,825	65,39	60,08	24,00	24,00
15.02.26	3,098	584,355	585,148	65,71	60,40	24,00	24,00
16.02.26	2,549	552,825	553,551	60,08	55,51	24,00	24,00
17.02.26	2,446	546,006	546,699	59,02	54,54	24,00	24,00
18.02.26	2,781	566,460	567,235	61,62	56,71	24,00	24,00
Итого	100,402	16049,049	16074,736	69,13	62,79	719,18	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	235241,620	251290,670	16049,050
Масса в обратном трубопроводе, т	238686,580	254761,310	16074,730
Тепловая энергия, Гкал	1160,622	1261,023	100,402

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____