

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 49А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA911

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	1,544	105,130	105,707	66,63	51,92	24,00	24,00
21.01.26	1,550	105,728	106,091	66,92	52,24	24,00	24,00
22.01.26	1,633	106,762	107,000	68,28	52,97	24,00	24,00
23.01.26	1,869	106,833	107,012	72,95	55,44	24,00	24,00
24.01.26	1,996	106,574	106,784	75,28	56,55	24,00	24,00
25.01.26	2,052	106,329	106,499	76,01	56,70	24,00	24,00
26.01.26	2,080	106,706	106,861	76,16	56,66	24,00	24,00
27.01.26	2,059	107,461	107,578	75,61	56,44	24,00	24,00
28.01.26	1,865	108,123	108,278	71,74	54,46	24,00	24,00
29.01.26	1,805	109,237	109,248	70,64	54,09	24,00	24,00
30.01.26	1,775	109,714	109,748	70,61	54,41	24,00	24,00
31.01.26	1,671	108,563	108,908	69,14	53,73	24,00	24,00
01.02.26	1,559	108,166	108,487	66,74	52,31	24,00	24,00
02.02.26	1,548	108,342	109,093	66,94	52,63	24,00	24,00
03.02.26	1,543	109,828	110,643	67,05	52,98	24,00	24,00
04.02.26	1,584	110,609	110,964	67,66	53,31	24,00	24,00
05.02.26	1,642	105,768	105,830	68,56	53,01	24,00	24,00
06.02.26	1,617	105,088	105,169	67,65	52,22	24,00	24,00
07.02.26	1,508	106,106	106,222	64,82	50,58	24,00	24,00
08.02.26	1,447	105,578	105,611	63,55	49,82	24,00	24,00
09.02.26	1,453	106,346	106,289	63,74	50,05	24,00	24,00
10.02.26	1,537	107,928	107,986	65,29	51,03	24,00	24,00
11.02.26	1,595	109,114	109,204	66,65	52,02	24,00	24,00
12.02.26	1,607	109,471	109,533	66,61	51,91	24,00	24,00
13.02.26	1,511	109,427	109,510	64,49	50,66	24,00	24,00
14.02.26	1,401	109,460	109,528	61,63	48,81	24,00	24,00
15.02.26	1,404	109,286	109,285	61,95	49,08	24,00	24,00
16.02.26	1,288	109,285	109,382	60,01	48,20	24,00	24,00
17.02.26	1,201	109,730	109,812	57,56	46,59	24,00	24,00
18.02.26	1,418	110,526	110,587	62,13	49,29	24,00	24,00
Итого	48,760	3237,217	3242,849	67,43	52,34	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	169466,780	172704,000	3237,220
Масса в обратном трубопроводе, т	171135,020	174377,860	3242,840
Тепловая энергия, Гкал	1777,648	1826,408	48,760

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____