

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 4

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA715

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	2,644	286,144	284,598	67,48	58,23	24,00	24,00
21.01.26	2,652	285,948	284,376	67,78	58,50	24,00	24,00
22.01.26	2,791	287,642	285,829	69,19	59,48	24,00	24,00
23.01.26	3,218	286,915	284,721	73,97	62,76	24,00	24,00
24.01.26	3,454	286,732	284,284	76,36	64,31	24,00	24,00
25.01.26	3,556	286,579	283,644	77,10	64,69	24,00	24,00
26.01.26	3,589	286,757	283,988	77,26	64,74	24,00	24,00
27.01.26	3,527	287,406	284,967	76,67	64,40	24,00	24,00
28.01.26	3,221	288,821	286,888	72,69	61,53	24,00	24,00
29.01.26	3,099	289,512	287,689	71,56	60,85	24,00	24,00
30.01.26	3,048	289,634	287,895	71,53	61,00	24,00	24,00
31.01.26	2,853	289,419	287,692	70,00	60,13	24,00	24,00
01.02.26	2,651	289,647	287,931	67,56	58,40	24,00	24,00
02.02.26	2,656	290,149	288,423	67,76	58,60	24,00	24,00
03.02.26	2,621	290,389	288,593	67,87	58,84	23,59	24,00
04.02.26	2,674	289,790	287,899	68,51	59,28	23,59	24,00
05.02.26	2,845	289,212	286,609	69,48	59,63	24,00	24,00
06.02.26	2,785	288,755	286,326	68,55	58,90	24,00	24,00
07.02.26	2,624	289,088	286,808	65,65	56,56	24,00	24,00
08.02.26	2,489	289,759	287,846	64,35	55,75	24,00	24,00
09.02.26	2,463	289,787	287,868	64,54	56,03	24,00	24,00
10.02.26	2,626	289,371	287,405	66,15	57,06	24,00	24,00
11.02.26	2,713	289,400	287,416	67,53	58,15	24,00	24,00
12.02.26	2,733	289,321	287,182	67,48	58,03	24,00	24,00
13.02.26	2,577	289,599	287,526	65,29	56,38	24,00	24,00
14.02.26	2,389	290,016	288,028	62,38	54,13	24,00	24,00
15.02.26	2,366	289,889	288,007	62,71	54,53	24,00	24,00
16.02.26	2,181	290,156	288,362	60,70	53,17	24,00	24,00
17.02.26	2,051	291,242	289,303	58,22	51,17	24,00	24,00
18.02.26	2,404	291,310	289,025	62,94	54,68	24,00	24,00
Итого	83,501	8668,387	8607,129	68,31	58,66	719,18	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	32124,635	40793,020	8668,385
Масса в обратном трубопроводе, т	32173,680	40780,810	8607,130
Тепловая энергия, Гкал	211,060	294,561	83,501

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____