

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Социалистическая д. 4Б
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA893

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	2,565	182,232	183,813	67,98	53,89	24,00	24,00
21.01.26	2,521	180,327	181,968	67,71	53,71	24,00	24,00
22.01.26	2,622	172,794	174,658	69,07	53,85	24,00	24,00
23.01.26	2,941	157,782	159,615	73,96	55,28	24,00	24,00
24.01.26	3,071	153,016	154,766	75,59	55,51	24,00	24,00
25.01.26	3,078	154,250	156,203	74,74	54,78	24,00	24,00
26.01.26	3,090	152,857	154,924	74,34	54,11	24,00	24,00
27.01.26	3,077	152,422	154,376	74,27	54,06	24,00	24,00
28.01.26	2,898	146,792	148,597	72,54	52,78	24,00	24,00
29.01.26	2,786	145,912	147,768	71,07	51,95	24,00	24,00
30.01.26	2,787	147,203	148,962	71,73	52,78	24,00	24,00
31.01.26	2,721	148,764	150,299	71,67	53,35	24,00	24,00
01.02.26	2,624	151,135	152,619	70,26	52,87	24,00	24,00
02.02.26	2,565	153,896	155,444	69,67	52,98	24,00	24,00
03.02.26	2,535	155,942	157,461	69,25	52,98	24,00	24,00
04.02.26	2,530	154,282	156,260	69,17	52,75	24,00	24,00
05.02.26	2,602	149,685	151,713	69,18	51,77	24,00	24,00
06.02.26	2,585	150,018	152,294	68,76	51,50	24,00	24,00
07.02.26	2,526	150,878	152,919	67,74	50,97	24,00	24,00
08.02.26	2,484	152,257	154,040	67,51	51,18	24,00	24,00
09.02.26	2,452	152,848	154,691	67,24	51,18	24,00	24,00
10.02.26	2,455	148,477	150,518	67,33	50,77	24,00	24,00
11.02.26	2,494	145,736	147,784	68,09	50,95	24,00	24,00
12.02.26	2,534	155,044	157,028	67,59	51,19	24,00	24,00
13.02.26	2,527	158,208	160,271	67,57	51,58	24,00	24,00
14.02.26	2,529	160,298	162,206	68,29	52,50	24,00	24,00
15.02.26	2,500	163,306	165,006	68,20	52,87	24,00	24,00
16.02.26	2,251	134,676	136,161	67,28	49,89	24,00	24,00
17.02.26	2,004	101,894	103,742	65,43	45,73	24,00	24,00
18.02.26	2,055	95,970	97,728	66,54	45,02	24,00	24,00
Итого	78,408	4528,903	4583,836	69,66	52,16	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	363185,100	367714,000	4528,900
Масса в обратном трубопроводе, т	322264,750	326848,560	4583,810
Тепловая энергия, Гкал	3389,677	3468,085	78,408

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____