

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Чапаева д. 32

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA130

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	0,977	86,720	88,264	67,34	56,06	24,00	24,00
21.01.26	0,972	86,655	88,139	67,64	56,41	24,00	24,00
22.01.26	1,023	87,186	88,740	69,05	57,30	24,00	24,00
23.01.26	1,182	86,813	88,570	73,82	60,19	24,00	24,00
24.01.26	1,273	86,670	88,621	76,20	61,50	24,00	24,00
25.01.26	1,301	86,560	88,643	76,93	61,90	24,00	24,00
26.01.26	1,318	86,630	88,770	77,08	61,87	24,00	24,00
27.01.26	1,292	86,894	88,973	76,50	61,63	24,00	24,00
28.01.26	1,163	87,398	89,229	72,53	59,21	24,00	24,00
29.01.26	1,120	87,605	89,411	71,42	58,63	24,00	24,00
30.01.26	1,097	87,629	89,501	71,38	58,85	24,00	24,00
31.01.26	1,033	87,633	89,441	69,85	58,05	24,00	24,00
01.02.26	0,967	87,765	89,459	67,43	56,40	24,00	24,00
02.02.26	0,959	87,863	89,483	67,63	56,71	24,00	24,00
03.02.26	0,957	87,985	89,538	67,75	56,86	24,00	24,00
04.02.26	0,988	87,785	89,383	68,39	57,12	24,00	24,00
05.02.26	1,050	87,551	89,274	69,34	57,33	24,00	24,00
06.02.26	1,030	87,440	89,160	68,41	56,62	24,00	24,00
07.02.26	0,960	87,523	89,118	65,52	54,54	24,00	24,00
08.02.26	0,919	87,755	89,299	64,24	53,75	24,00	24,00
09.02.26	0,912	87,765	89,279	64,42	54,01	24,00	24,00
10.02.26	0,964	87,635	89,232	66,03	55,01	24,00	24,00
11.02.26	1,001	87,620	89,337	67,40	55,96	24,00	24,00
12.02.26	1,008	87,619	89,350	67,35	55,83	24,00	24,00
13.02.26	0,949	87,705	89,336	65,16	54,32	24,00	24,00
14.02.26	0,872	87,844	89,359	62,26	52,32	24,00	24,00
15.02.26	0,870	87,873	89,410	62,59	52,67	24,00	24,00
16.02.26	0,803	87,956	89,475	60,58	51,44	24,00	24,00
17.02.26	0,752	88,267	89,681	58,12	49,58	24,00	24,00
18.02.26	0,886	88,284	89,906	62,83	52,77	24,00	24,00
Итого	30,598	2624,628	2675,381	68,17	56,50	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	29685,213	32309,841	2624,628
Масса в обратном трубопроводе, т	30080,086	32755,466	2675,380
Тепловая энергия, Гкал	216,109	246,707	30,598

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____