

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17А

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВА901

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	8,073	760,034	748,622	66,79	56,14	24,00	24,00
21.01.26	7,704	797,594	785,468	64,71	55,04	24,00	24,00
22.01.26	8,445	750,411	738,704	67,73	56,38	23,98	24,00
23.01.26	9,434	699,454	688,584	72,15	58,65	24,00	24,00
24.01.26	9,728	683,532	672,924	72,77	58,51	24,00	24,00
25.01.26	10,751	672,256	661,879	77,30	61,30	24,00	24,00
26.01.26	10,673	699,858	688,926	76,33	61,07	24,00	24,00
27.01.26	10,425	713,186	701,936	75,28	60,66	24,00	24,00
28.01.26	10,066	799,070	785,861	72,77	60,05	24,00	24,00
29.01.26	9,822	866,418	852,067	71,39	60,05	24,00	24,00
30.01.26	9,778	871,196	857,478	71,96	60,73	24,00	24,00
31.01.26	9,214	864,473	851,299	70,89	60,22	24,00	24,00
01.02.26	8,858	858,720	845,693	70,04	59,71	24,00	24,00
02.02.26	8,663	908,252	894,629	69,43	59,86	24,00	24,00
03.02.26	8,467	939,925	925,732	68,62	59,60	24,00	24,00
04.02.26	8,506	908,261	893,943	68,71	59,31	24,00	24,00
05.02.26	8,802	843,490	829,730	69,17	58,72	24,00	24,00
06.02.26	8,588	844,467	830,641	68,34	58,16	24,00	24,00
07.02.26	7,912	854,082	839,716	65,05	55,76	24,00	24,00
08.02.26	7,415	884,298	869,289	62,53	54,13	24,00	24,00
09.02.26	7,589	873,183	858,492	63,27	54,56	24,00	24,00
10.02.26	7,762	844,661	830,241	63,90	54,70	24,00	24,00
11.02.26	8,139	811,027	797,334	65,46	55,39	24,00	24,00
12.02.26	8,375	788,351	774,869	66,34	55,71	24,00	24,00
13.02.26	8,063	785,810	772,433	65,02	54,76	24,00	24,00
14.02.26	7,550	779,817	766,654	62,92	53,22	24,00	24,00
15.02.26	7,422	778,338	765,319	62,87	53,32	24,00	24,00
16.02.26	7,180	855,951	841,514	61,85	53,40	24,00	24,00
17.02.26	7,030	902,874	887,643	61,16	53,36	24,00	24,00
18.02.26	7,448	845,101	830,812	62,83	53,93	24,00	24,00
Итого	257,882	24484,091	24088,433	67,92	57,21	719,98	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	93316,510	117800,600	24484,090
Масса в обратном трубопроводе, т	96660,164	120748,600	24088,436
Тепловая энергия, Гкал	657,048	914,930	257,882

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____