

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17Б

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ098

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.01.26	7,452	551,806	537,132	69,06	55,51	24,00	24,00
21.01.26	7,129	578,781	563,336	66,89	54,56	24,00	24,00
22.01.26	7,778	544,903	530,444	69,79	55,38	24,00	24,00
23.01.26	8,648	508,345	494,960	74,19	57,16	24,00	24,00
24.01.26	8,915	496,920	484,108	74,79	56,82	24,00	24,00
25.01.26	9,782	488,860	476,360	79,25	59,24	24,00	24,00
26.01.26	9,714	508,977	495,743	78,27	59,17	24,00	24,00
27.01.26	9,515	518,547	504,923	77,23	58,88	24,00	24,00
28.01.26	9,202	580,447	564,976	74,76	58,77	24,00	24,00
29.01.26	9,078	628,348	611,361	73,40	58,94	24,00	24,00
30.01.26	9,063	632,185	615,013	73,95	59,60	24,00	24,00
31.01.26	8,625	627,240	610,322	72,95	59,19	24,00	24,00
01.02.26	8,329	623,239	606,460	72,17	58,80	24,00	24,00
02.02.26	8,213	659,509	641,612	71,53	59,04	24,00	24,00
03.02.26	8,053	682,082	663,623	70,74	58,92	24,00	24,00
04.02.26	8,064	658,784	640,964	70,82	58,54	24,00	24,00
05.02.26	8,254	612,471	596,014	71,18	57,69	24,00	24,00
06.02.26	8,011	612,976	596,370	70,37	57,29	24,00	24,00
07.02.26	7,388	620,017	603,270	67,23	55,28	24,00	24,00
08.02.26	6,949	641,661	624,333	64,72	53,88	24,00	24,00
09.02.26	7,052	633,154	616,026	65,37	54,21	24,00	24,00
10.02.26	7,236	612,865	596,515	66,01	54,18	24,00	24,00
11.02.26	7,565	589,152	573,468	67,54	54,66	24,00	24,00
12.02.26	7,786	572,457	557,270	68,46	54,84	24,00	24,00
13.02.26	7,526	570,386	555,279	67,04	53,84	24,00	24,00
14.02.26	7,047	566,195	551,143	65,05	52,58	24,00	24,00
15.02.26	6,935	565,218	550,076	65,00	52,71	24,00	24,00
16.02.26	6,772	621,424	604,580	63,96	52,99	24,00	24,00
17.02.26	6,654	654,889	636,941	63,27	53,09	24,00	24,00
18.02.26	6,929	613,047	596,387	64,98	53,58	24,00	24,00
Итого	239,663	17774,884	17299,013	70,00	56,31	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.01.26	На 18.02.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	328728,536	346503,419	17774,884
Масса в обратном трубопроводе, т	320463,648	337762,660	17299,013
Тепловая энергия, Гкал	3339,729	3579,392	239,663

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____