



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
34 мкр. д. 23.
Договор № от ..

Прибор учета:
ТВ7М
№ 20-127905
Версия ПО 2.22

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	65,4	49,4	154,950	154,131	0,819	6,30	5,91	2,472	-	2,472	24,00
21.01.2026	63,4	48,9	164,787	163,899	0,888	6,31	5,86	2,389	-	2,389	24,00
22.01.2026	66,0	49,3	152,646	151,926	0,720	6,24	5,86	2,555	-	2,555	24,00
23.01.2026	70,6	50,4	139,274	138,534	0,740	6,16	5,84	2,814	-	2,814	24,00
24.01.2026	71,2	49,9	135,169	134,410	0,759	6,20	5,90	2,876	-	2,876	24,00
25.01.2026	75,6	51,8	132,409	131,649	0,760	6,40	6,11	3,159	-	3,159	24,00
26.01.2026	74,7	52,1	139,566	138,803	0,763	6,44	6,12	3,154	-	3,154	24,00
27.01.2026	73,7	52,1	143,124	142,367	0,757	6,51	6,18	3,097	-	3,097	24,00
28.01.2026	71,1	52,8	164,883	163,988	0,895	6,68	6,23	3,024	-	3,024	24,00
29.01.2026	69,9	53,6	182,387	181,450	0,937	6,82	6,28	2,986	-	2,986	24,00
30.01.2026	70,5	54,3	184,330	183,380	0,949	6,86	6,30	2,990	-	2,990	24,00
31.01.2026	69,5	53,8	182,311	181,256	1,055	6,87	6,32	2,861	-	2,861	24,00
01.02.2026	68,6	53,3	180,810	179,834	0,976	6,84	6,30	2,780	-	2,780	24,00
02.02.2026	68,0	53,8	193,486	192,333	1,154	6,97	6,35	2,757	-	2,757	24,00
03.02.2026	67,3	53,8	201,452	200,292	1,160	6,99	6,32	2,722	-	2,722	24,00
04.02.2026	67,3	53,3	193,484	192,333	1,151	6,86	6,23	2,721	-	2,721	24,00
05.02.2026	67,8	52,2	177,360	176,257	1,103	6,71	6,19	2,765	-	2,765	24,00
06.02.2026	67,0	51,8	177,325	176,373	0,951	6,74	6,22	2,690	-	2,690	24,00
07.02.2026	63,7	49,9	179,715	178,592	1,124	7,03	6,49	2,487	-	2,487	24,00
08.02.2026	61,3	48,8	187,392	186,210	1,182	6,52	5,94	2,338	-	2,338	24,00
09.02.2026	62,0	49,1	184,335	183,218	1,117	6,47	5,90	2,373	-	2,373	24,00
10.02.2026	62,6	49,0	177,142	176,008	1,134	6,33	5,81	2,414	-	2,414	24,00
11.02.2026	64,1	49,3	168,671	167,692	0,979	6,27	5,80	2,505	-	2,505	24,00
12.02.2026	65,0	49,2	162,708	161,687	1,021	6,27	5,83	2,566	-	2,566	24,00
13.02.2026	63,7	48,5	161,827	160,852	0,975	6,27	5,84	2,466	-	2,466	24,00
14.02.2026	61,6	47,2	160,340	159,257	1,083	6,28	5,86	2,311	-	2,311	24,00
15.02.2026	61,6	47,3	160,095	158,965	1,130	6,29	5,87	2,284	-	2,284	24,00
16.02.2026	60,5	48,0	180,095	178,846	1,249	6,47	5,94	2,259	-	2,259	24,00
17.02.2026	60,0	48,4	191,947	190,735	1,212	6,55	5,95	2,222	-	2,222	24,00
18.02.2026	61,4	48,3	176,855	175,719	1,136	6,39	5,87	2,318	-	2,318	24,00
Итого	66,5	50,7	5090,874	5060,996	29,878	6,53	6,05	79,352	-	79,352	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	17741,399	17608,877	-	3906,00
19.02.2026 00:00	22832,273	22669,872	-	4626,00
	5090,874	5060,996	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

79,352 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:42:10