



Ведомость потребления горячей воды

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: УК Новый дом

Адрес: пр. Ленина д. 63

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DC616

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	66,3	59,0	141,226	132,032	9,194	0,50	0,39	8,634	7,121	1,513	24,00
21.01.2026	65,7	58,6	140,709	130,454	10,256	0,50	0,39	8,530	6,980	1,550	24,00
22.01.2026	66,9	59,4	139,445	130,641	8,804	0,51	0,40	8,616	7,103	1,513	24,00
23.01.2026	68,8	60,9	139,039	130,681	8,358	0,51	0,41	8,854	7,300	1,554	24,00
24.01.2026	67,7	60,0	141,362	130,249	11,113	0,50	0,41	8,837	7,159	1,678	24,00
25.01.2026	70,1	61,9	142,255	129,690	12,565	0,48	0,42	9,234	7,368	1,866	24,00
26.01.2026	69,7	61,5	139,630	130,709	8,921	0,49	0,42	9,009	7,371	1,637	24,00
27.01.2026	68,4	60,4	140,903	130,463	10,440	0,49	0,41	8,905	7,223	1,682	24,00
28.01.2026	67,5	59,8	140,929	130,480	10,449	0,49	0,41	8,793	7,139	1,655	24,00
29.01.2026	67,5	59,8	139,460	130,887	8,574	0,50	0,41	8,696	7,164	1,532	24,00
30.01.2026	68,0	60,3	139,277	130,837	8,440	0,50	0,42	8,761	7,229	1,532	24,00
31.01.2026	67,2	59,8	139,151	130,894	8,257	0,50	0,41	8,632	7,161	1,471	24,00
01.02.2026	66,0	58,9	142,695	129,852	12,843	0,48	0,41	8,676	6,997	1,679	24,00
02.02.2026	66,6	59,4	139,332	130,985	8,347	0,50	0,41	8,571	7,119	1,452	24,00
03.02.2026	66,9	59,7	138,685	131,008	7,678	0,51	0,42	8,568	7,153	1,415	24,00
04.02.2026	66,4	59,3	139,276	130,889	8,387	0,50	0,42	8,527	7,094	1,433	24,00
05.02.2026	65,7	58,7	140,489	130,644	9,845	0,51	0,40	8,508	7,001	1,506	24,00
06.02.2026	65,2	58,2	139,086	131,036	8,050	0,51	0,40	8,350	6,960	1,390	24,00
07.02.2026	63,0	56,3	140,985	130,425	10,560	0,50	0,38	8,155	6,688	1,467	24,00
08.02.2026	61,7	55,3	143,667	129,935	13,732	0,49	0,38	8,110	6,532	1,579	24,00
09.02.2026	63,7	56,9	140,887	130,795	10,092	0,51	0,39	8,258	6,783	1,475	24,00
10.02.2026	65,3	58,2	140,218	131,100	9,117	0,51	0,41	8,443	6,966	1,476	24,00
11.02.2026	66,0	58,8	139,852	131,103	8,749	0,50	0,41	8,509	7,040	1,470	24,00
12.02.2026	63,0	53,0	104,654	96,908	7,746	0,38	0,37	6,439	5,278	1,161	24,00
13.02.2026	66,8	60,2	143,261	133,858	9,403	0,49	0,41	8,835	7,376	1,459	24,00
14.02.2026	64,5	57,7	144,786	134,845	9,942	0,50	0,40	8,592	7,094	1,498	24,00
15.02.2026	64,2	57,5	145,648	134,142	11,506	0,49	0,41	8,601	7,036	1,565	24,00
16.02.2026	64,4	57,7	143,479	134,506	8,973	0,51	0,41	8,506	7,076	1,430	24,00
17.02.2026	64,4	57,7	143,178	134,385	8,793	0,50	0,41	8,490	7,075	1,415	24,00
18.02.2026	65,2	58,4	143,749	134,097	9,652	0,50	0,42	8,638	7,144	1,494	24,00
Итого	66,1	58,8	4197,315	3908,530	288,785	0,50	0,41	256,278	210,733	45,545	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 45,545 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 288,785 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: