



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
ул. Гаражная д. 4.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 182805
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,9	59,2	336,210	340,640	-4,430	5,62	5,13	2,919	-	2,919	24,00
21.01.2026	67,3	58,8	337,290	341,630	-4,340	5,63	5,12	2,878	-	2,878	24,00
22.01.2026	69,7	60,5	336,800	340,940	-4,140	5,65	5,15	3,097	-	3,097	24,00
23.01.2026	74,8	64,3	337,970	341,960	-3,990	5,65	5,15	3,550	-	3,550	24,00
24.01.2026	77,2	66,2	339,780	343,470	-3,690	5,67	5,16	3,770	-	3,770	24,00
25.01.2026	77,3	66,1	340,120	343,540	-3,420	5,67	5,16	3,806	-	3,806	24,00
26.01.2026	77,2	65,9	339,900	343,240	-3,340	5,67	5,16	3,836	-	3,836	24,00
27.01.2026	76,7	65,5	339,610	342,890	-3,280	5,67	5,16	3,798	-	3,798	24,00
28.01.2026	73,0	62,8	339,460	343,020	-3,560	5,67	5,16	3,456	-	3,456	24,00
29.01.2026	71,5	61,7	339,410	343,140	-3,730	5,67	5,16	3,323	-	3,323	24,00
30.01.2026	71,7	62,0	339,630	343,400	-3,770	5,66	5,16	3,279	-	3,279	24,00
31.01.2026	69,3	60,4	340,050	343,900	-3,850	5,67	5,16	3,020	-	3,020	24,00
01.02.2026	67,1	58,7	339,340	343,350	-4,010	5,67	5,17	2,854	-	2,854	24,00
02.02.2026	66,8	58,5	339,800	343,810	-4,010	5,67	5,17	2,811	-	2,811	24,00
03.02.2026	66,9	58,6	339,320	343,290	-3,970	5,66	5,16	2,810	-	2,810	24,00
04.02.2026	67,8	59,2	337,700	341,640	-3,940	5,66	5,16	2,895	-	2,895	24,00
05.02.2026	69,9	60,7	337,300	341,170	-3,870	5,65	5,15	3,099	-	3,099	24,00
06.02.2026	68,6	59,6	337,300	341,190	-3,890	5,65	5,15	3,019	-	3,019	24,00
07.02.2026	65,9	57,5	337,860	341,950	-4,090	5,65	5,15	2,850	-	2,850	24,00
08.02.2026	64,6	56,5	337,850	341,950	-4,100	5,65	5,15	2,737	-	2,737	24,00
09.02.2026	65,0	56,9	337,410	341,450	-4,040	5,65	5,15	2,734	-	2,734	24,00
10.02.2026	66,4	57,8	337,140	341,110	-3,970	5,66	5,16	2,874	-	2,874	24,00
11.02.2026	68,0	59,2	337,060	341,060	-4,000	5,66	5,16	2,974	-	2,974	24,00
12.02.2026	67,8	59,0	337,040	341,100	-4,060	5,66	5,17	2,989	-	2,989	24,00
13.02.2026	65,9	57,5	337,340	341,500	-4,160	5,66	5,16	2,833	-	2,833	24,00
14.02.2026	62,6	54,9	337,210	341,520	-4,310	5,66	5,16	2,584	-	2,584	24,00
15.02.2026	62,9	55,2	337,160	341,480	-4,320	5,66	5,16	2,588	-	2,588	24,00
16.02.2026	59,8	52,9	337,700	341,930	-4,230	5,65	5,15	2,317	-	2,317	24,00
17.02.2026	56,7	50,4	338,010	342,270	-4,260	5,65	5,15	2,125	-	2,125	24,00
18.02.2026	61,0	53,6	337,500	341,610	-4,110	5,67	5,17	2,492	-	2,492	24,00
Итого	68,2	59,3	10146,270	10265,150	-118,880	5,66	5,16	90,317	-	90,317	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	81807,011	81318,030	-	13714,00
19.02.2026 00:00	91953,282	91583,177	-	14434,00
	10146,272	10265,147	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

90,317 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:51:30