



20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Гоголя д. 28.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВА754
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,0	55,2	347,447	344,875	2,573	0,97	0,92	4,079	-	4,079	24,00
21.01.2026	66,7	55,2	343,348	340,684	2,663	0,99	0,94	3,957	-	3,957	24,00
22.01.2026	67,9	55,4	329,668	327,333	2,335	0,98	0,94	4,095	-	4,095	24,00
23.01.2026	72,6	57,7	301,802	299,309	2,493	0,96	0,93	4,474	-	4,474	24,00
24.01.2026	74,6	58,6	290,689	288,636	2,054	0,95	0,93	4,624	-	4,624	24,00
25.01.2026	73,7	57,6	292,882	290,478	2,404	0,95	0,93	4,717	-	4,717	24,00
26.01.2026	73,3	57,1	291,163	288,285	2,878	0,95	0,93	4,708	-	4,708	24,00
27.01.2026	73,2	56,7	289,857	286,854	3,003	0,96	0,94	4,762	-	4,762	24,00
28.01.2026	71,7	56,6	298,575	296,511	2,064	0,96	0,94	4,500	-	4,500	24,00
29.01.2026	70,0	56,1	310,869	308,901	1,968	0,97	0,94	4,317	-	4,317	24,00
30.01.2026	70,6	56,8	312,560	310,201	2,359	0,97	0,94	4,296	-	4,296	24,00
31.01.2026	70,7	57,0	315,655	313,091	2,564	0,98	0,94	4,326	-	4,326	24,00
01.02.2026	69,2	56,2	320,771	318,048	2,723	0,98	0,95	4,175	-	4,175	24,00
02.02.2026	68,7	56,4	325,433	323,437	1,995	0,98	0,95	3,982	-	3,982	24,00
03.02.2026	68,2	56,4	330,329	328,333	1,996	0,98	0,94	3,921	-	3,921	24,00
04.02.2026	68,1	55,9	328,711	326,340	2,371	0,97	0,93	3,993	-	3,993	24,00
05.02.2026	68,2	55,7	318,335	315,888	2,447	0,96	0,93	3,958	-	3,958	24,00
06.02.2026	67,7	55,2	340,216	337,646	2,570	0,96	0,93	4,277	-	4,277	25,37
07.02.2026	66,7	54,1	327,615	324,603	3,012	0,97	0,93	4,113	-	4,113	24,00
08.02.2026	66,5	54,3	330,570	327,499	3,071	0,97	0,93	4,011	-	4,011	24,00
09.02.2026	66,2	54,6	332,491	329,380	3,112	0,98	0,94	3,866	-	3,866	24,00
10.02.2026	66,3	54,2	323,684	320,538	3,146	0,97	0,94	3,901	-	3,901	24,00
11.02.2026	67,1	54,4	317,700	314,626	3,074	0,97	0,94	4,018	-	4,018	24,00
12.02.2026	66,6	53,9	318,042	315,059	2,983	0,97	0,94	4,026	-	4,026	24,00
13.02.2026	66,6	54,0	312,913	310,143	2,770	0,96	0,93	3,924	-	3,924	24,00
14.02.2026	67,3	54,6	316,993	314,087	2,906	0,96	0,93	4,012	-	4,012	24,00
15.02.2026	67,2	54,9	322,008	319,493	2,514	0,96	0,93	3,960	-	3,960	24,00
16.02.2026	66,3	54,8	325,863	323,770	2,092	0,96	0,92	3,734	-	3,734	24,00
17.02.2026	64,5	53,7	339,211	336,851	2,360	0,97	0,92	3,675	-	3,675	24,00
18.02.2026	65,7	53,8	324,798	322,143	2,655	0,96	0,92	3,829	-	3,829	24,00
Итого	68,6	55,6	9580,197	9503,041	77,156	0,97	0,93	124,231	-	124,231	721,37

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	740787,938	746249,875	-	65791,53
19.02.2026 00:00	750368,125	755752,938	-	66512,90
	9580,188	9503,062	-	721,37

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

124,231 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:55:47