

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.01.2026 по 26.01.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Гоголя д. 5

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z) № КТ026

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mn=M1-M2		
20.01.2026	66,9	50,6	158,000	159,313	-1,313	2,580	24,00
21.01.2026	67,2	50,8	157,730	159,051	-1,320	2,580	24,00
22.01.2026	68,4	51,5	159,188	160,578	-1,391	2,690	24,00
23.01.2026	73,1	52,5	158,523	159,907	-1,384	3,070	24,00
24.01.2026	74,7	54,5	158,320	160,060	-1,740	3,190	24,00
25.01.2026	76,5	55,1	158,310	160,190	-1,880	3,390	24,00
26.01.2026	76,3	54,9	26,550	26,860	-0,310	0,570	4,00
Итого	71,9	52,8	976,621	985,958	-9,337	18,070	148,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	34172,820	34329,488	343,930	8477,27
26.01.2026 04:00	35149,441	35315,446	362,000	8625,27
	976,621	985,958	18,070	148,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **18,070** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: