



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
ул. Островского д. 38
Договор № от ..

Подвал

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC239
Версия ПО

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	69,5	61,8	56,893	57,137	-0,244	0,437	-	0,437	24,00
21.01.2026	70,4	62,4	56,681	56,962	-0,281	0,450	-	0,450	24,00
22.01.2026	71,9	63,4	56,078	56,369	-0,292	0,472	-	0,472	24,00
23.01.2026	75,5	66,0	55,943	56,259	-0,316	0,531	-	0,531	24,00
24.01.2026	78,5	68,1	55,637	55,922	-0,284	0,577	-	0,577	24,00
25.01.2026	79,9	69,1	55,487	55,782	-0,295	0,600	-	0,600	24,00
26.01.2026	80,0	69,0	55,317	55,614	-0,296	0,605	-	0,605	24,00
27.01.2026	79,5	68,8	55,120	55,405	-0,286	0,591	-	0,591	24,00
28.01.2026	77,6	67,8	55,277	55,602	-0,325	0,544	-	0,544	24,00
29.01.2026	77,5	68,0	55,241	55,612	-0,371	0,526	-	0,526	24,00
30.01.2026	76,9	67,7	55,470	55,870	-0,400	0,513	-	0,513	24,00
31.01.2026	75,8	66,9	56,130	56,527	-0,397	0,495	-	0,495	24,00
01.02.2026	75,0	66,3	56,130	56,534	-0,405	0,485	-	0,485	24,00
02.02.2026	73,5	65,3	57,542	57,917	-0,375	0,470	-	0,470	24,00
03.02.2026	73,1	64,8	58,755	59,115	-0,360	0,487	-	0,487	24,00
04.02.2026	73,4	64,6	57,302	57,668	-0,366	0,503	-	0,503	24,00
05.02.2026	75,9	66,6	55,695	56,009	-0,314	0,519	-	0,519	24,00
06.02.2026	74,7	65,7	56,247	56,556	-0,309	0,506	-	0,506	24,00
07.02.2026	71,2	62,6	56,684	56,943	-0,259	0,484	-	0,484	24,00
08.02.2026	69,6	61,8	56,455	56,711	-0,256	0,441	-	0,441	24,00
09.02.2026	69,8	61,7	56,520	56,766	-0,246	0,456	-	0,456	24,00
10.02.2026	71,2	62,5	55,688	55,936	-0,248	0,483	-	0,483	24,00
11.02.2026	72,9	64,2	55,672	55,948	-0,276	0,486	-	0,486	24,00
12.02.2026	72,4	63,6	55,592	55,873	-0,281	0,487	-	0,487	24,00
13.02.2026	71,5	63,4	55,220	55,459	-0,239	0,445	-	0,445	24,00
14.02.2026	69,3	61,7	55,729	55,988	-0,258	0,429	-	0,429	24,00
15.02.2026	69,8	62,1	55,627	55,896	-0,269	0,427	-	0,427	24,00
16.02.2026	69,7	62,6	58,790	59,102	-0,312	0,419	-	0,419	24,00
17.02.2026	69,2	62,4	61,324	61,610	-0,286	0,415	-	0,415	24,00
18.02.2026	70,8	63,4	57,822	58,105	-0,283	0,432	-	0,432	24,00
Итого	73,5	64,8	1692,068	1701,197	-9,130	14,714	-	14,714	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	77034,195	77095,062	-	28656,18
19.02.2026 00:00	78726,266	78796,258	-	29376,18
	1692,070	1701,195	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

14,714 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 09:59:53