



20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Пугачева д. 16.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ ВВ392
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	66,7	57,5	389,298	391,182	-1,885	0,58	0,52	3,569	-	3,569	24,00
21.01.2026	66,4	57,2	385,137	387,002	-1,865	0,59	0,53	3,544	-	3,544	24,00
22.01.2026	67,7	57,9	370,792	372,721	-1,929	0,58	0,53	3,617	-	3,617	24,00
23.01.2026	72,4	60,8	337,122	339,304	-2,182	0,57	0,52	3,909	-	3,909	24,00
24.01.2026	74,1	61,3	326,725	329,082	-2,357	0,56	0,52	4,177	-	4,177	24,00
25.01.2026	73,2	60,5	329,493	331,843	-2,350	0,56	0,52	4,203	-	4,203	24,00
26.01.2026	72,8	60,0	326,043	328,371	-2,328	0,57	0,53	4,184	-	4,184	24,00
27.01.2026	72,8	59,8	325,172	327,505	-2,334	0,57	0,53	4,200	-	4,200	24,00
28.01.2026	71,1	59,0	336,641	338,873	-2,231	0,57	0,53	4,075	-	4,075	24,00
29.01.2026	69,7	58,5	350,593	352,703	-2,110	0,58	0,53	3,897	-	3,897	24,00
30.01.2026	70,3	59,1	352,819	354,973	-2,154	0,58	0,53	3,950	-	3,950	24,00
31.01.2026	70,3	59,5	355,149	357,241	-2,092	0,58	0,53	3,831	-	3,831	24,00
01.02.2026	68,9	58,5	359,856	361,862	-2,006	0,58	0,53	3,726	-	3,726	24,00
02.02.2026	68,3	58,6	367,726	369,642	-1,916	0,59	0,54	3,567	-	3,567	24,00
03.02.2026	67,9	58,5	372,975	374,856	-1,881	0,59	0,53	3,514	-	3,514	24,00
04.02.2026	67,8	58,2	369,850	371,751	-1,902	0,58	0,52	3,561	-	3,561	24,00
05.02.2026	67,8	57,6	359,070	361,020	-1,950	0,57	0,52	3,665	-	3,665	24,00
06.02.2026	67,4	57,5	362,652	364,553	-1,901	0,57	0,52	3,583	-	3,583	23,97
07.02.2026	66,4	56,6	368,526	370,417	-1,891	0,58	0,53	3,605	-	3,605	24,00
08.02.2026	66,2	56,3	371,735	373,658	-1,923	0,58	0,53	3,679	-	3,679	24,00
09.02.2026	65,9	56,5	374,065	375,899	-1,834	0,58	0,53	3,511	-	3,511	24,00
10.02.2026	66,0	56,4	364,018	365,844	-1,826	0,58	0,53	3,495	-	3,495	24,00
11.02.2026	66,7	56,5	357,334	359,253	-1,919	0,58	0,53	3,653	-	3,653	24,00
12.02.2026	66,3	56,3	357,855	359,714	-1,859	0,58	0,53	3,555	-	3,555	24,00
13.02.2026	66,2	55,7	352,230	354,154	-1,924	0,57	0,53	3,692	-	3,692	24,00
14.02.2026	66,9	56,6	358,122	360,061	-1,938	0,58	0,53	3,684	-	3,684	24,00
15.02.2026	66,9	56,7	361,766	363,695	-1,929	0,57	0,52	3,667	-	3,667	24,00
16.02.2026	66,0	56,4	366,384	368,226	-1,841	0,57	0,52	3,525	-	3,525	24,00
17.02.2026	64,3	55,6	382,476	384,184	-1,708	0,58	0,52	3,323	-	3,323	24,00
18.02.2026	65,4	55,9	367,150	368,952	-1,802	0,57	0,52	3,475	-	3,475	24,00
Итого	68,3	57,9	10758,772	10818,540	-59,768	0,58	0,53	111,634	-	111,634	719,97

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 02:00	153527,750	154302,656	-	10584,70
19.02.2026 00:00	164253,703	165088,203	-	11302,67
	10725,953	10785,547	-	717,97

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

111,634 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 10:01:15