



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла • ID 1

20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:

УК Новый дом,
ул. Свердлова д. 32.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 173377
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,6	55,9	173,610	174,730	-1,120	6,40	4,43	2,029	-	2,029	24,00
21.01.2026	67,9	56,3	173,630	174,780	-1,150	6,40	4,43	2,026	-	2,026	24,00
22.01.2026	69,4	57,2	174,700	175,940	-1,240	6,43	4,43	2,136	-	2,136	24,00
23.01.2026	74,2	60,2	174,330	175,550	-1,220	6,42	4,42	2,451	-	2,451	24,00
24.01.2026	76,6	61,5	174,100	175,430	-1,330	6,42	4,42	2,631	-	2,631	24,00
25.01.2026	77,3	61,9	174,030	175,390	-1,360	6,41	4,42	2,693	-	2,693	24,00
26.01.2026	77,4	61,9	174,120	175,500	-1,380	6,42	4,42	2,714	-	2,714	24,00
27.01.2026	76,8	61,5	174,460	175,870	-1,410	6,44	4,43	2,673	-	2,673	24,00
28.01.2026	72,8	59,0	174,800	176,350	-1,550	6,46	4,45	2,424	-	2,424	24,00
29.01.2026	71,7	58,4	174,830	176,460	-1,630	6,47	4,46	2,338	-	2,338	24,00
30.01.2026	71,7	58,7	174,930	176,640	-1,710	6,48	4,46	2,282	-	2,282	24,00
31.01.2026	70,1	57,8	174,860	176,570	-1,710	6,47	4,46	2,142	-	2,142	24,00
01.02.2026	67,7	56,2	175,080	176,720	-1,640	6,47	4,46	2,016	-	2,016	24,00
02.02.2026	67,8	54,7	145,530	146,720	-1,190	6,50	4,40	1,920	-	1,920	24,00
03.02.2026	67,9	50,2	102,080	102,340	-0,260	6,63	4,31	1,810	-	1,810	24,00
04.02.2026	68,5	50,4	102,170	102,400	-0,230	6,62	4,30	1,860	-	1,860	24,00
05.02.2026	69,5	50,2	101,950	102,170	-0,220	6,59	4,29	1,971	-	1,971	24,00
06.02.2026	68,5	49,5	101,910	102,180	-0,270	6,60	4,30	1,936	-	1,936	24,00
07.02.2026	65,6	47,8	101,890	102,220	-0,330	6,61	4,30	1,815	-	1,815	24,00
08.02.2026	64,3	47,2	101,900	102,230	-0,330	6,61	4,30	1,745	-	1,745	24,00
09.02.2026	64,5	47,5	102,050	102,350	-0,300	6,61	4,30	1,739	-	1,739	24,00
10.02.2026	66,2	48,2	101,890	102,280	-0,390	6,61	4,30	1,830	-	1,830	24,00
11.02.2026	67,5	49,0	101,860	102,290	-0,430	6,61	4,30	1,890	-	1,890	24,00
12.02.2026	67,4	48,8	101,860	102,310	-0,450	6,60	4,30	1,904	-	1,904	24,00
13.02.2026	65,2	47,5	101,860	102,420	-0,560	6,61	4,30	1,805	-	1,805	24,00
14.02.2026	62,3	45,9	101,920	102,570	-0,650	6,62	4,30	1,678	-	1,678	24,00
15.02.2026	62,7	46,4	101,920	102,570	-0,650	6,62	4,31	1,668	-	1,668	24,00
16.02.2026	60,5	46,6	112,570	113,510	-0,940	6,57	4,34	1,567	-	1,567	24,00
17.02.2026	58,2	46,9	132,630	134,190	-1,560	6,55	4,34	1,504	-	1,504	24,00
18.02.2026	63,1	49,9	132,570	134,040	-1,470	6,55	4,34	1,751	-	1,751	24,00
Итого	68,4	53,1	4116,040	4144,720	-28,680	6,53	4,37	60,948	-	60,948	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

60,948 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 10:04:03