

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.01.2026 по 18.02.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Северная д. 20а

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 166320

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
20.01.2026	68,0	56,9	571,330	571,330	0,000	6,251	24,00
21.01.2026	67,4	56,6	572,810	572,810	0,000	6,133	24,00
22.01.2026	69,8	58,1	571,920	571,920	0,000	6,648	24,00
23.01.2026	75,0	61,6	573,950	573,950	0,000	7,634	24,00
24.01.2026	77,3	63,2	576,730	576,730	0,000	8,114	24,00
25.01.2026	77,4	63,1	576,370	576,370	0,000	8,202	24,00
26.01.2026	77,3	62,9	576,060	576,060	0,000	8,254	24,00
27.01.2026	76,8	62,6	575,330	575,330	0,000	8,138	24,00
28.01.2026	73,1	60,1	575,150	575,150	0,000	7,393	24,00
29.01.2026	71,6	59,2	575,500	575,500	0,000	7,125	24,00
30.01.2026	71,8	59,5	575,860	575,860	0,000	7,019	24,00
31.01.2026	69,3	58,0	577,380	577,380	0,000	6,469	24,00
01.02.2026	67,2	56,5	576,240	576,240	0,000	6,101	24,00
02.02.2026	66,8	56,3	576,660	576,660	0,000	6,008	24,00
03.02.2026	66,9	56,5	575,970	575,970	0,000	5,988	24,00
04.02.2026	67,9	57,0	573,110	573,110	0,000	6,197	24,00
05.02.2026	69,9	58,2	572,660	572,660	0,000	6,674	24,00
06.02.2026	68,6	57,2	572,540	572,540	0,000	6,465	24,00
07.02.2026	66,0	55,3	573,400	573,400	0,000	6,069	24,00
08.02.2026	64,7	54,5	573,400	573,400	0,000	5,814	24,00
09.02.2026	65,1	54,8	573,140	573,140	0,000	5,821	24,00
10.02.2026	66,5	55,7	572,370	572,370	0,000	6,132	24,00
11.02.2026	68,1	56,8	572,540	572,540	0,000	6,388	24,00
12.02.2026	67,9	56,6	572,590	572,590	0,000	6,470	24,00
13.02.2026	65,9	55,3	572,870	572,870	0,000	6,054	24,00
14.02.2026	62,6	52,9	572,850	572,850	0,000	5,533	24,00
15.02.2026	63,0	53,2	572,980	572,980	0,000	5,547	24,00
16.02.2026	59,8	51,1	573,560	573,560	0,000	4,907	24,00
17.02.2026	56,7	48,8	573,690	573,690	0,000	4,499	24,00
18.02.2026	61,2	51,7	573,250	573,250	0,000	5,358	24,00
Итого	68,3	57,0	17222,210	17222,210	0,000	193,405	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **193,405** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: