



Ведомость потребления горячей воды

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Чкалова д. 18

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DC264

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	61,3	52,3	106,490	89,266	17,224	0,46	0,45	5,969	4,215	1,754	24,00
21.01.2026	61,8	52,5	104,517	89,710	14,807	0,45	0,45	5,914	4,258	1,656	24,00
22.01.2026	62,0	52,7	105,536	89,909	15,627	0,46	0,45	5,996	4,284	1,712	24,00
23.01.2026	55,3	47,6	106,522	90,056	16,466	0,45	0,44	5,307	3,833	1,474	24,00
24.01.2026	53,3	45,7	110,397	89,347	21,050	0,44	0,44	5,279	3,636	1,643	24,00
25.01.2026	69,7	58,1	107,192	89,963	17,229	0,45	0,44	6,892	4,772	2,120	24,00
26.01.2026	63,0	53,2	106,604	90,032	16,572	0,45	0,45	6,120	4,338	1,783	24,00
27.01.2026	60,0	50,8	107,218	90,015	17,203	0,45	0,45	5,855	4,123	1,732	24,00
28.01.2026	64,6	53,9	102,816	87,379	15,437	0,45	0,44	6,114	4,281	1,833	23,97
29.01.2026	66,2	55,5	105,727	89,978	15,749	0,46	0,45	6,440	4,543	1,897	23,97
30.01.2026	57,1	49,0	106,884	89,825	17,059	0,45	0,44	5,509	3,949	1,561	24,00
31.01.2026	59,8	51,0	105,619	90,331	15,288	0,46	0,45	5,748	4,151	1,597	24,00
01.02.2026	58,2	49,9	109,255	89,117	20,138	0,45	0,44	5,731	4,009	1,723	24,00
02.02.2026	62,0	52,7	105,838	90,196	15,642	0,46	0,45	6,022	4,299	1,724	24,00
03.02.2026	66,3	56,0	104,934	90,676	14,258	0,46	0,45	6,410	4,623	1,787	24,00
04.02.2026	65,6	55,5	105,375	90,315	15,060	0,46	0,45	6,360	4,554	1,807	24,00
05.02.2026	67,7	57,0	105,143	90,386	14,757	0,46	0,45	6,579	4,692	1,887	24,00
06.02.2026	67,3	56,7	105,287	90,463	14,824	0,46	0,45	6,534	4,670	1,865	24,00
07.02.2026	64,1	54,3	105,051	90,386	14,665	0,45	0,45	6,189	4,448	1,741	24,00
08.02.2026	61,8	52,6	108,829	89,708	19,121	0,45	0,44	6,139	4,270	1,869	24,00
09.02.2026	62,7	53,3	106,125	90,284	15,841	0,45	0,45	6,105	4,357	1,749	24,00
10.02.2026	63,0	53,4	105,713	90,530	15,183	0,45	0,44	6,108	4,375	1,733	24,00
11.02.2026	65,0	54,9	106,123	90,237	15,886	0,45	0,45	6,349	4,497	1,852	24,00
12.02.2026	64,6	54,9	108,212	93,497	14,715	0,42	0,42	6,426	4,655	1,771	24,00
13.02.2026	64,2	55,4	112,975	98,511	14,463	0,45	0,44	6,671	4,971	1,700	24,00
14.02.2026	62,3	53,1	106,771	91,404	15,368	0,45	0,45	6,098	4,388	1,709	24,00
15.02.2026	62,1	52,9	108,254	90,124	18,130	0,45	0,44	6,141	4,315	1,826	24,00
16.02.2026	62,7	53,5	105,255	90,660	14,595	0,46	0,45	6,060	4,390	1,670	24,00
17.02.2026	62,6	53,3	105,295	90,381	14,914	0,45	0,45	6,047	4,360	1,688	24,00
18.02.2026	62,4	53,1	105,790	90,386	15,404	0,46	0,45	6,051	4,339	1,712	24,00
Итого	62,6	53,2	3195,750	2713,075	482,675	0,45	0,45	183,165	130,592	52,573	719,93

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 52,573 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 482,675 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: