



20.01.2026 — 18.02.2026

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Чкалова д. 18. Отопление
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC186
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	65,1	53,7	414,933	427,476	-12,543	0,59	0,51	4,742	-	4,742	24,00
21.01.2026	65,6	53,9	411,568	423,877	-12,309	0,59	0,51	4,824	-	4,824	24,00
22.01.2026	70,2	55,9	380,685	391,455	-10,770	0,58	0,52	5,443	-	5,443	24,00
23.01.2026	75,1	58,6	374,852	385,251	-10,399	0,58	0,52	6,200	-	6,200	24,00
24.01.2026	78,2	60,2	372,819	383,122	-10,302	0,58	0,52	6,710	-	6,710	24,00
25.01.2026	79,7	60,5	360,170	370,077	-9,906	0,58	0,52	6,916	-	6,916	24,00
26.01.2026	79,7	60,8	369,234	379,431	-10,197	0,58	0,52	6,990	-	6,990	24,00
27.01.2026	79,3	60,7	374,558	384,985	-10,427	0,58	0,52	6,936	-	6,936	24,00
28.01.2026	76,8	59,8	364,825	374,386	-9,561	0,57	0,50	6,370	-	6,370	23,97
29.01.2026	77,4	60,9	399,827	409,867	-10,041	0,59	0,52	6,561	-	6,561	23,97
30.01.2026	76,7	61,0	404,469	414,840	-10,371	0,59	0,52	6,365	-	6,365	24,00
31.01.2026	75,7	60,6	406,191	416,573	-10,382	0,56	0,48	6,122	-	6,122	24,00
01.02.2026	74,8	60,3	408,196	418,709	-10,512	0,55	0,48	5,926	-	5,926	24,00
02.02.2026	71,7	58,7	421,663	432,871	-11,208	0,57	0,49	5,463	-	5,463	24,00
03.02.2026	68,7	57,1	443,653	456,166	-12,513	0,60	0,51	5,148	-	5,148	24,00
04.02.2026	68,9	56,5	423,929	435,500	-11,571	0,59	0,51	5,215	-	5,215	24,00
05.02.2026	72,2	58,1	413,764	424,833	-11,070	0,59	0,51	5,831	-	5,831	24,00
06.02.2026	71,7	58,1	424,179	435,741	-11,561	0,59	0,51	5,741	-	5,741	24,00
07.02.2026	68,4	55,9	425,522	437,090	-11,568	0,59	0,51	5,325	-	5,325	24,00
08.02.2026	67,0	55,1	427,712	439,757	-12,045	0,59	0,51	5,073	-	5,073	24,00
09.02.2026	67,1	55,2	425,378	437,438	-12,060	0,59	0,51	5,029	-	5,029	24,00
10.02.2026	67,6	54,9	406,171	417,114	-10,943	0,59	0,51	5,132	-	5,132	24,00
11.02.2026	69,5	56,4	413,225	424,617	-11,391	0,59	0,51	5,397	-	5,397	24,00
12.02.2026	69,2	56,2	417,653	429,482	-11,829	0,59	0,51	5,421	-	5,421	24,00
13.02.2026	68,5	55,9	422,092	434,144	-12,052	0,59	0,51	5,320	-	5,320	24,00
14.02.2026	66,7	55,0	427,794	440,133	-12,339	0,60	0,51	5,025	-	5,025	24,00
15.02.2026	67,2	55,4	427,053	439,411	-12,358	0,60	0,51	5,035	-	5,035	24,00
16.02.2026	63,3	52,7	413,635	425,303	-11,669	0,62	0,54	4,406	-	4,406	24,00
17.02.2026	60,3	50,3	403,560	414,210	-10,651	0,62	0,55	4,029	-	4,029	24,00
18.02.2026	64,3	53,3	428,643	440,645	-12,002	0,59	0,51	4,691	-	4,691	24,00
Итого	70,9	57,0	12207,955	12544,503	-336,548	0,59	0,51	167,385	-	167,385	719,93

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2026 00:00	542706,812	552173,938	-	61671,52
19.02.2026 00:00	554914,750	564718,438	-	62391,45
	12207,938	12544,500	-	719,93

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

167,385 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.02.2026 10:09:46