



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 50

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА592

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	69,7	55,1	1087,390	1106,420	-19,030	7,0	5,0	-	-	15,728	24,00
21.01.2026	70,4	55,0	1031,344	1048,901	-17,557	7,0	5,0	-	-	15,852	24,00
22.01.2026	72,0	59,6	1490,809	1519,016	-28,206	7,0	5,0	-	-	18,299	24,00
23.01.2026	75,6	63,7	1713,948	1747,556	-33,608	7,0	5,0	-	-	20,516	24,00
24.01.2026	78,7	65,3	1647,688	1679,965	-32,278	7,0	5,0	-	-	22,130	24,00
25.01.2026	80,3	65,9	1604,757	1636,158	-31,401	7,0	5,0	-	-	22,840	24,00
26.01.2026	80,3	65,8	1584,122	1615,126	-31,004	7,0	5,0	-	-	22,673	24,00
27.01.2026	79,8	64,7	1502,662	1531,597	-28,934	7,0	5,0	-	-	22,403	24,00
28.01.2026	77,9	61,9	1322,110	1346,674	-24,564	7,0	5,0	-	-	21,186	24,00
29.01.2026	77,7	56,9	912,710	928,421	-15,711	7,0	5,0	-	-	17,943	24,00
30.01.2026	76,9	54,2	742,000	754,061	-12,061	7,0	5,0	-	-	16,763	24,00
31.01.2026	75,9	52,9	676,523	687,538	-11,015	7,0	5,0	-	-	15,357	24,00
01.02.2026	74,9	51,1	607,850	617,484	-9,634	7,0	5,0	-	-	14,451	24,00
02.02.2026	73,5	50,8	619,173	629,148	-9,975	7,0	5,0	-	-	13,906	24,00
03.02.2026	72,9	49,8	553,691	562,200	-8,509	7,0	5,0	-	-	12,753	24,00
04.02.2026	73,3	55,5	1051,068	1069,564	-18,496	7,0	5,0	-	-	17,487	24,00
05.02.2026	76,1	62,4	1569,030	1598,999	-29,968	7,0	5,0	-	-	21,074	24,00
06.02.2026	75,0	60,2	1377,070	1402,733	-25,663	7,0	5,0	-	-	19,327	24,00
07.02.2026	71,5	58,7	1471,725	1499,053	-27,328	7,0	5,0	-	-	18,417	24,00
08.02.2026	69,8	55,5	1188,041	1208,953	-20,912	7,0	5,0	-	-	16,665	24,00
09.02.2026	69,8	53,4	971,518	988,326	-16,807	7,0	5,0	-	-	15,016	24,00
10.02.2026	71,3	58,7	1521,680	1550,370	-28,690	7,0	5,0	-	-	18,398	24,00
11.02.2026	73,1	59,1	1332,816	1357,363	-24,547	7,0	5,0	-	-	18,645	24,00
12.02.2026	72,7	61,2	1742,673	1776,504	-33,831	7,0	5,0	-	-	19,783	24,00
13.02.2026	71,8	57,1	1285,732	1309,409	-23,677	7,0	5,0	-	-	17,536	24,00
14.02.2026	69,4	52,6	888,964	904,135	-15,171	7,0	5,0	-	-	14,355	24,00
15.02.2026	69,9	53,3	949,404	965,254	-15,850	7,0	5,0	-	-	15,538	24,00
16.02.2026	69,6	51,1	723,744	735,152	-11,408	7,0	5,0	-	-	13,421	24,00
17.02.2026	69,0	52,4	858,692	872,230	-13,538	7,0	5,0	-	-	13,943	24,00
18.02.2026	70,8	52,5	841,193	855,142	-13,949	7,0	5,0	-	-	15,046	24,00
Итого	73,7	57,2	34870,128	35503,450	-633,322	7,0	5,0	-	-	527,453	720,00

Всего к оплате

Qп = 527,453 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -633,322 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 11:35:04 1