



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА512

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,7	59,4	357,615	357,093	0,522	7,0	5,0	-	-	2,941	24,00
21.01.2026	68,0	59,7	356,091	355,567	0,524	7,0	5,0	-	-	2,926	24,00
22.01.2026	69,2	60,5	356,763	356,248	0,515	7,0	5,0	-	-	3,091	24,00
23.01.2026	74,0	64,1	357,256	356,743	0,513	7,0	5,0	-	-	3,543	24,00
24.01.2026	76,5	65,9	357,472	357,076	0,397	7,0	5,0	-	-	3,802	24,00
25.01.2026	77,3	66,4	357,736	357,604	0,132	7,0	5,0	-	-	3,919	24,00
26.01.2026	77,5	66,3	357,662	357,439	0,223	7,0	5,0	-	-	3,992	24,00
27.01.2026	77,1	66,1	357,631	357,444	0,188	7,0	5,0	-	-	3,939	24,00
28.01.2026	73,0	63,0	359,632	359,416	0,216	7,0	5,0	-	-	3,586	24,00
29.01.2026	71,8	62,2	360,181	359,994	0,187	7,0	5,0	-	-	3,431	24,00
30.01.2026	71,7	62,5	359,635	359,498	0,137	7,0	5,0	-	-	3,323	24,00
31.01.2026	70,4	61,6	359,754	359,630	0,124	7,0	5,0	-	-	3,163	24,00
01.02.2026	67,8	59,7	359,595	359,478	0,116	7,0	5,0	-	-	2,894	24,00
02.02.2026	67,9	60,0	359,110	359,006	0,104	7,0	5,0	-	-	2,865	24,00
03.02.2026	68,1	60,0	359,319	359,234	0,085	7,0	5,0	-	-	2,914	24,00
04.02.2026	68,6	60,4	359,399	359,326	0,072	7,0	5,0	-	-	2,955	24,00
05.02.2026	69,7	61,0	359,719	359,582	0,137	7,0	5,0	-	-	3,126	24,00
06.02.2026	68,9	60,4	358,990	358,854	0,136	7,0	5,0	-	-	3,048	24,00
07.02.2026	65,9	58,1	358,056	357,972	0,084	7,0	5,0	-	-	2,823	24,00
08.02.2026	64,5	57,0	359,934	359,832	0,102	7,0	5,0	-	-	2,719	24,00
09.02.2026	64,7	57,2	360,107	359,993	0,113	7,0	5,0	-	-	2,703	24,00
10.02.2026	66,2	58,2	360,243	360,153	0,090	7,0	5,0	-	-	2,861	24,00
11.02.2026	67,7	59,5	358,629	358,562	0,067	7,0	5,0	-	-	2,953	24,00
12.02.2026	67,7	59,4	359,008	358,945	0,063	7,0	5,0	-	-	2,989	24,00
13.02.2026	65,7	57,7	360,176	360,108	0,068	7,0	5,0	-	-	2,879	24,00
14.02.2026	62,5	55,3	360,979	360,939	0,040	7,0	5,0	-	-	2,617	24,00
15.02.2026	62,9	55,7	359,129	359,096	0,034	7,0	5,0	-	-	2,578	24,00
16.02.2026	61,1	54,3	360,238	360,173	0,064	7,0	5,0	-	-	2,421	24,00
17.02.2026	58,4	52,2	360,852	360,817	0,035	7,0	5,0	-	-	2,209	24,00
18.02.2026	62,7	55,6	360,616	360,576	0,040	7,0	5,0	-	-	2,571	24,00
Итого	68,5	60,0	10771,530	10766,400	5,130	7,0	5,0	-	-	91,781	720,00

Всего к оплате

Q_п = **91,781** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **5,130** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 23:01:57 1