



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ580

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	73,0	59,4	520,043	503,555	16,488	7,0	5,0	-	-	7,065	24,00
21.01.2026	72,8	58,9	527,624	510,634	16,990	7,0	5,0	-	-	7,298	24,00
22.01.2026	74,3	59,0	612,882	591,039	21,843	7,0	5,0	-	-	9,378	24,00
23.01.2026	77,4	61,1	675,918	650,729	25,189	7,0	5,0	-	-	11,005	24,00
24.01.2026	77,4	61,4	751,433	721,558	29,875	7,0	5,0	-	-	12,027	24,00
25.01.2026	79,9	62,2	721,307	693,454	27,853	7,0	5,0	-	-	12,708	24,00
26.01.2026	79,8	61,4	635,410	612,783	22,627	7,0	5,0	-	-	11,597	23,97
27.01.2026	79,1	62,4	591,362	571,024	20,338	7,0	5,0	-	-	9,863	24,00
28.01.2026	77,8	62,6	571,570	552,401	19,169	7,0	5,0	-	-	8,703	24,00
29.01.2026	77,6	63,4	537,678	520,777	16,902	7,0	5,0	-	-	7,642	24,00
30.01.2026	77,9	63,8	514,894	499,602	15,292	7,0	5,0	-	-	7,240	24,00
31.01.2026	76,7	63,5	534,982	518,330	16,652	7,0	5,0	-	-	7,051	24,00
01.02.2026	75,8	63,0	559,892	541,560	18,333	7,0	5,0	-	-	7,195	24,00
02.02.2026	75,7	63,5	564,491	545,720	18,772	7,0	5,0	-	-	6,872	24,00
03.02.2026	76,0	63,7	562,449	543,740	18,709	7,0	5,0	-	-	6,938	24,00
04.02.2026	75,8	61,9	642,037	618,799	23,238	7,0	5,0	-	-	9,030	24,00
05.02.2026	75,8	58,9	617,638	596,263	21,376	7,0	5,0	-	-	10,010	24,00
06.02.2026	74,8	57,5	489,577	476,068	13,509	7,0	5,0	-	-	8,459	24,00
07.02.2026	72,4	55,9	466,929	454,977	11,951	7,0	5,0	-	-	7,655	24,00
08.02.2026	71,5	54,4	423,142	414,632	8,510	7,0	5,0	-	-	7,222	24,00
09.02.2026	71,6	54,6	432,513	423,345	9,168	7,0	5,0	-	-	7,371	24,00
10.02.2026	72,7	55,7	526,142	510,713	15,429	7,0	5,0	-	-	8,857	24,00
11.02.2026	73,5	55,7	472,308	460,289	12,019	7,0	5,0	-	-	8,393	24,00
12.02.2026	73,6	56,5	495,204	481,733	13,471	7,0	5,0	-	-	8,470	24,00
13.02.2026	72,1	55,0	452,538	442,053	10,485	7,0	5,0	-	-	7,710	24,00
14.02.2026	69,7	53,2	421,695	413,611	8,084	7,0	5,0	-	-	6,956	24,00
15.02.2026	69,6	52,7	418,338	410,521	7,817	7,0	5,0	-	-	7,044	24,00
16.02.2026	69,3	53,3	392,961	386,342	6,619	7,0	5,0	-	-	6,284	24,00
17.02.2026	69,3	53,4	412,101	404,045	8,056	7,0	5,0	-	-	6,602	24,00
18.02.2026	70,8	54,3	482,459	469,647	12,812	7,0	5,0	-	-	7,928	24,00
Итого	74,5	58,7	16027,518	15539,945	487,573	7,0	5,0	-	-	250,571	719,97

Всего к оплате

Qп = 250,571 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 487,573 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 11:39:54 1