



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ237

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	69,2	53,3	50,849	50,828	0,020	7,0	5,0	-	-	0,807	24,00
21.01.2026	70,0	53,7	50,324	50,221	0,102	7,0	5,0	-	-	0,820	24,00
22.01.2026	71,4	54,2	50,768	50,675	0,093	7,0	5,0	-	-	0,874	24,00
23.01.2026	74,9	55,8	52,737	52,495	0,242	7,0	5,0	-	-	1,008	24,00
24.01.2026	78,0	57,3	53,873	53,841	0,032	7,0	5,0	-	-	1,115	24,00
25.01.2026	79,5	58,7	53,898	53,675	0,223	7,0	5,0	-	-	1,121	24,00
26.01.2026	79,6	58,6	55,710	55,519	0,191	7,0	5,0	-	-	1,170	24,00
27.01.2026	79,1	57,9	56,025	55,881	0,144	7,0	5,0	-	-	1,188	24,00
28.01.2026	77,3	57,4	54,253	54,043	0,210	7,0	5,0	-	-	1,080	24,00
29.01.2026	77,2	58,2	55,074	55,027	0,047	7,0	5,0	-	-	1,046	24,00
30.01.2026	76,5	58,4	52,197	51,999	0,198	7,0	5,0	-	-	0,945	24,00
31.01.2026	75,4	57,0	47,431	47,352	0,079	7,0	5,0	-	-	0,873	24,00
01.02.2026	74,6	56,3	46,527	46,496	0,031	7,0	5,0	-	-	0,851	24,00
02.02.2026	73,2	55,5	44,316	44,225	0,091	7,0	5,0	-	-	0,784	24,00
03.02.2026	72,7	55,1	43,190	43,176	0,014	7,0	5,0	-	-	0,760	24,00
04.02.2026	72,8	54,9	41,290	41,183	0,107	7,0	5,0	-	-	0,739	24,00
05.02.2026	75,4	55,7	43,004	42,832	0,172	7,0	5,0	-	-	0,847	24,00
06.02.2026	74,4	55,4	46,236	46,119	0,117	7,0	5,0	-	-	0,878	24,00
07.02.2026	70,9	53,5	48,550	48,490	0,060	7,0	5,0	-	-	0,845	24,00
08.02.2026	69,3	53,3	48,888	48,651	0,237	7,0	5,0	-	-	0,782	24,00
09.02.2026	69,4	52,2	43,026	42,911	0,115	7,0	5,0	-	-	0,740	24,00
10.02.2026	70,7	52,6	43,217	43,072	0,145	7,0	5,0	-	-	0,782	24,00
11.02.2026	72,5	53,8	45,782	45,561	0,221	7,0	5,0	-	-	0,856	24,00
12.02.2026	72,0	54,4	47,061	46,864	0,197	7,0	5,0	-	-	0,828	24,00
13.02.2026	71,2	53,8	46,971	46,955	0,016	7,0	5,0	-	-	0,817	24,00
14.02.2026	69,0	52,7	48,466	48,417	0,049	7,0	5,0	-	-	0,790	24,00
15.02.2026	69,4	52,9	47,066	46,843	0,223	7,0	5,0	-	-	0,777	24,00
16.02.2026	69,4	53,4	46,925	46,847	0,078	7,0	5,0	-	-	0,751	24,00
17.02.2026	68,8	52,6	44,061	44,014	0,047	7,0	5,0	-	-	0,714	24,00
18.02.2026	70,4	52,6	40,028	39,897	0,131	7,0	5,0	-	-	0,713	24,00
Итого	73,1	55,0	1447,743	1444,109	3,634	7,0	5,0	-	-	26,302	720,00

Всего к оплате

Qп = **26,302** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **3,634** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 22:59:48 1