



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Коммерческие помещения

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB158

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	69,0	55,8	25,406	25,197	0,209	7,0	5,0	-	-	0,336	24,00
21.01.2026	69,8	56,6	25,263	25,075	0,188	7,0	5,0	-	-	0,334	24,00
22.01.2026	71,2	57,7	24,830	24,660	0,169	7,0	5,0	-	-	0,337	24,00
23.01.2026	74,7	59,2	25,010	24,827	0,184	7,0	5,0	-	-	0,388	24,00
24.01.2026	77,8	60,4	25,449	25,199	0,250	7,0	5,0	-	-	0,442	24,00
25.01.2026	79,3	61,4	25,453	25,195	0,258	7,0	5,0	-	-	0,454	24,00
26.01.2026	79,3	60,8	25,910	25,643	0,267	7,0	5,0	-	-	0,479	24,00
27.01.2026	78,9	59,6	26,536	26,256	0,280	7,0	5,0	-	-	0,512	24,00
28.01.2026	77,0	59,6	25,426	25,288	0,138	7,0	5,0	-	-	0,445	24,00
29.01.2026	76,9	60,6	24,767	24,571	0,196	7,0	5,0	-	-	0,404	24,00
30.01.2026	76,3	60,2	24,897	24,723	0,174	7,0	5,0	-	-	0,399	24,00
31.01.2026	75,2	59,7	25,240	25,070	0,170	7,0	5,0	-	-	0,392	24,00
01.02.2026	74,4	59,5	25,231	25,088	0,143	7,0	5,0	-	-	0,377	24,00
02.02.2026	73,0	58,9	25,718	25,580	0,138	7,0	5,0	-	-	0,361	24,00
03.02.2026	72,5	58,7	26,104	25,957	0,147	7,0	5,0	-	-	0,360	24,00
04.02.2026	72,7	58,4	25,739	25,569	0,170	7,0	5,0	-	-	0,369	24,00
05.02.2026	75,3	59,4	26,039	25,845	0,195	7,0	5,0	-	-	0,412	24,00
06.02.2026	74,1	58,6	25,843	25,674	0,169	7,0	5,0	-	-	0,402	24,00
07.02.2026	70,6	56,0	25,489	25,246	0,243	7,0	5,0	-	-	0,373	24,00
08.02.2026	69,1	55,1	25,448	25,252	0,196	7,0	5,0	-	-	0,356	24,00
09.02.2026	69,2	55,6	25,334	25,156	0,178	7,0	5,0	-	-	0,346	24,00
10.02.2026	70,5	56,7	24,601	24,439	0,162	7,0	5,0	-	-	0,341	24,00
11.02.2026	72,3	57,9	24,802	24,630	0,173	7,0	5,0	-	-	0,357	24,00
12.02.2026	71,8	57,6	24,820	24,667	0,153	7,0	5,0	-	-	0,352	24,00
13.02.2026	71,0	56,9	25,093	24,940	0,152	7,0	5,0	-	-	0,353	24,00
14.02.2026	68,8	55,6	25,045	24,888	0,157	7,0	5,0	-	-	0,332	24,00
15.02.2026	69,3	56,1	25,091	24,942	0,149	7,0	5,0	-	-	0,331	24,00
16.02.2026	69,2	56,6	26,542	26,381	0,161	7,0	5,0	-	-	0,335	24,00
17.02.2026	68,7	56,6	27,674	27,490	0,184	7,0	5,0	-	-	0,334	24,00
18.02.2026	70,3	57,0	26,271	26,102	0,169	7,0	5,0	-	-	0,348	24,00
Итого	72,9	58,1	765,070	759,550	5,521	7,0	5,0	-	-	11,361	720,00

Всего к оплате

Q_п = **11,361** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **5,521** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 23:03:57 1