



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2

Назначение: Теплоснабжение МКД

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB891

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,5	56,9	107,549	107,038	0,511	7,0	5,0	-	-	1,134	24,00
21.01.2026	66,9	56,4	107,316	106,650	0,666	7,0	5,0	-	-	1,118	24,00
22.01.2026	69,3	58,0	105,590	105,313	0,277	7,0	5,0	-	-	1,192	24,00
23.01.2026	74,3	61,3	105,906	105,994	-0,088	7,0	5,0	-	-	1,382	24,00
24.01.2026	76,7	62,9	106,921	106,958	-0,037	7,0	5,0	-	-	1,477	24,00
25.01.2026	76,7	62,7	107,049	107,168	-0,120	7,0	5,0	-	-	1,504	24,00
26.01.2026	76,6	62,4	106,659	106,946	-0,287	7,0	5,0	-	-	1,520	24,00
27.01.2026	76,2	62,0	106,554	106,855	-0,300	7,0	5,0	-	-	1,510	24,00
28.01.2026	72,5	59,5	106,830	106,715	0,114	7,0	5,0	-	-	1,381	24,00
29.01.2026	71,0	58,7	107,275	107,153	0,121	7,0	5,0	-	-	1,320	24,00
30.01.2026	71,2	59,0	106,637	107,064	-0,426	7,0	5,0	-	-	1,296	24,00
31.01.2026	68,8	57,4	106,345	106,419	-0,074	7,0	5,0	-	-	1,201	24,00
01.02.2026	66,6	56,0	106,120	105,491	0,630	7,0	5,0	-	-	1,129	24,00
02.02.2026	66,3	56,0	105,828	105,247	0,581	7,0	5,0	-	-	1,087	24,00
03.02.2026	66,4	56,2	103,650	103,076	0,574	7,0	5,0	-	-	1,056	24,00
04.02.2026	67,3	56,5	101,949	101,683	0,267	7,0	5,0	-	-	1,103	24,00
05.02.2026	69,4	57,4	101,502	101,088	0,414	7,0	5,0	-	-	1,217	24,00
06.02.2026	68,1	56,5	101,029	100,684	0,345	7,0	5,0	-	-	1,170	24,00
07.02.2026	65,5	54,7	100,306	100,317	-0,010	7,0	5,0	-	-	1,083	24,00
08.02.2026	64,2	53,8	100,189	100,251	-0,062	7,0	5,0	-	-	1,037	24,00
09.02.2026	64,5	54,3	100,382	100,409	-0,027	7,0	5,0	-	-	1,032	24,00
10.02.2026	65,9	55,0	99,832	99,802	0,030	7,0	5,0	-	-	1,084	24,00
11.02.2026	67,5	56,1	99,953	99,863	0,090	7,0	5,0	-	-	1,134	24,00
12.02.2026	67,3	55,9	100,178	100,092	0,086	7,0	5,0	-	-	1,147	24,00
13.02.2026	65,4	54,6	101,948	101,922	0,026	7,0	5,0	-	-	1,105	24,00
14.02.2026	62,1	52,3	101,254	101,333	-0,079	7,0	5,0	-	-	0,995	24,00
15.02.2026	62,5	52,7	101,087	101,160	-0,073	7,0	5,0	-	-	0,984	24,00
16.02.2026	59,3	50,7	100,693	100,731	-0,038	7,0	5,0	-	-	0,873	24,00
17.02.2026	56,3	48,3	100,186	100,177	0,009	7,0	5,0	-	-	0,798	24,00
18.02.2026	60,6	51,2	100,660	100,617	0,042	7,0	5,0	-	-	0,949	24,00
Итого	67,8	56,5	3107,378	3104,214	3,164	7,0	5,0	-	-	35,017	720,00

Всего к оплате

Qп = 35,017 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 3,164 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 23:04:58 1