



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 16

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179171

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	66,1	57,4	820,480	819,910	0,570	4,7	4,0	-	-	7,127	24,00
21.01.2026	64,1	56,2	860,610	860,600	0,010	4,4	3,9	-	-	6,818	24,00
22.01.2026	66,9	57,7	810,290	810,030	0,260	4,8	4,2	-	-	7,476	24,00
23.01.2026	71,5	60,5	754,190	753,120	1,070	5,0	4,4	-	-	8,284	24,00
24.01.2026	72,2	60,7	736,640	735,710	0,930	4,7	4,3	-	-	8,486	24,00
25.01.2026	76,6	63,7	723,880	722,170	1,710	4,8	4,3	-	-	9,340	24,00
26.01.2026	75,6	63,4	754,730	752,030	2,700	4,8	4,5	-	-	9,245	24,00
27.01.2026	74,6	62,9	769,480	766,540	2,940	4,8	4,3	-	-	9,038	24,00
28.01.2026	71,9	61,9	862,210	859,190	3,020	4,8	4,1	-	-	8,665	24,00
29.01.2026	70,7	61,7	934,860	931,890	2,970	4,9	4,2	-	-	8,446	24,00
30.01.2026	71,3	62,3	940,750	938,090	2,660	5,1	4,4	-	-	8,447	24,00
31.01.2026	70,2	61,6	933,060	930,770	2,290	5,0	4,2	-	-	8,069	24,00
01.02.2026	69,4	60,9	927,170	925,520	1,650	4,9	4,2	-	-	7,845	24,00
02.02.2026	68,7	60,9	980,560	979,500	1,060	5,3	4,4	-	-	7,702	24,00
03.02.2026	67,9	60,5	1014,240	1013,580	0,660	5,1	4,3	-	-	7,576	24,00
04.02.2026	68,0	60,3	979,950	979,230	0,720	5,1	4,2	-	-	7,624	24,00
05.02.2026	68,5	60,0	909,780	908,390	1,390	4,9	4,2	-	-	7,778	24,00
06.02.2026	67,7	59,3	909,400	908,430	0,970	5,2	4,3	-	-	7,616	24,00
07.02.2026	64,4	56,8	921,500	920,800	0,700	4,9	4,2	-	-	7,033	24,00
08.02.2026	61,9	55,0	954,080	954,060	0,020	4,8	4,1	-	-	6,566	24,00
09.02.2026	62,7	55,5	941,830	941,830	0,000	4,8	4,0	-	-	6,714	24,00
10.02.2026	63,3	55,8	911,350	911,350	0,000	4,9	4,2	-	-	6,863	24,00
11.02.2026	64,8	56,6	875,680	875,140	0,540	4,6	4,0	-	-	7,192	24,00
12.02.2026	65,7	57,0	850,310	849,480	0,830	5,0	4,3	-	-	7,380	24,00
13.02.2026	64,4	56,1	847,290	846,700	0,590	4,5	4,0	-	-	7,068	24,00
14.02.2026	62,3	54,4	841,770	841,770	0,000	4,7	4,1	-	-	6,643	24,00
15.02.2026	62,3	54,5	839,820	839,820	0,000	4,9	4,3	-	-	6,553	24,00
16.02.2026	61,2	54,3	922,970	922,970	0,000	5,0	4,2	-	-	6,334	24,00
17.02.2026	60,6	54,2	974,090	974,090	0,000	4,8	4,0	-	-	6,205	24,00
18.02.2026	61,9	54,6	802,870	798,910	3,960	4,5	3,8	-	-	5,914	24,00
Итого	67,2	58,6	26305,840	26271,620	34,220	4,9	4,2	-	-	226,047	720,00

Всего к оплате

Qп = 226,047 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 34,220 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 23:15:45 1