



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Геофизиков, д. 4

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 167070

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,7	56,2	239,950	239,190	0,760	6,2	6,0	-	-	2,733	24,00
21.01.2026	67,9	56,5	240,080	239,290	0,790	6,2	6,0	-	-	2,739	24,00
22.01.2026	69,4	57,5	241,260	240,460	0,800	6,2	6,0	-	-	2,879	24,00
23.01.2026	74,2	60,7	240,710	239,720	0,990	6,2	6,0	-	-	3,260	24,00
24.01.2026	76,6	62,2	240,600	239,610	0,990	6,2	6,0	-	-	3,468	24,00
25.01.2026	77,3	62,5	240,550	239,570	0,980	6,2	6,0	-	-	3,555	24,00
26.01.2026	77,4	62,5	240,600	239,580	1,020	6,2	6,0	-	-	3,596	24,00
27.01.2026	76,8	62,1	241,230	240,190	1,040	6,2	6,0	-	-	3,558	24,00
28.01.2026	72,8	59,4	242,150	241,300	0,850	6,2	6,0	-	-	3,250	24,00
29.01.2026	71,8	58,8	242,870	241,870	1,000	6,2	6,0	-	-	3,147	24,00
30.01.2026	71,7	59,0	243,790	242,870	0,920	6,2	6,0	-	-	3,095	24,00
31.01.2026	70,1	58,1	243,330	242,390	0,940	6,2	6,0	-	-	2,915	24,00
01.02.2026	67,7	56,5	243,190	242,290	0,900	6,2	6,0	-	-	2,738	24,00
02.02.2026	67,9	56,8	243,690	242,980	0,710	6,2	6,0	-	-	2,719	24,00
03.02.2026	68,0	57,0	244,600	243,840	0,760	6,2	6,0	-	-	2,713	24,00
04.02.2026	68,7	57,3	244,010	243,190	0,820	6,2	6,0	-	-	2,783	24,00
05.02.2026	69,7	57,7	242,030	241,120	0,910	6,2	6,0	-	-	2,892	24,00
06.02.2026	68,7	56,9	241,800	240,950	0,850	6,2	6,0	-	-	2,839	24,00
07.02.2026	65,8	54,8	242,010	241,270	0,740	6,2	6,0	-	-	2,659	24,00
08.02.2026	64,5	54,0	242,210	241,360	0,850	6,2	6,0	-	-	2,557	24,00
09.02.2026	64,7	54,2	242,860	242,170	0,690	6,2	6,0	-	-	2,544	24,00
10.02.2026	66,4	55,3	243,220	242,410	0,810	6,2	6,0	-	-	2,693	24,00
11.02.2026	67,7	56,2	243,370	242,460	0,910	6,2	6,0	-	-	2,793	24,00
12.02.2026	67,6	56,1	243,540	242,660	0,880	6,2	6,0	-	-	2,802	24,00
13.02.2026	65,4	54,5	243,490	242,630	0,860	6,2	6,0	-	-	2,633	24,00
14.02.2026	62,5	52,5	243,560	242,820	0,740	6,2	6,0	-	-	2,445	24,00
15.02.2026	62,9	52,8	243,390	242,750	0,640	6,2	6,0	-	-	2,445	24,00
16.02.2026	60,8	51,5	243,850	243,180	0,670	6,2	6,0	-	-	2,259	24,00
17.02.2026	58,4	49,8	244,780	244,010	0,770	6,2	6,0	-	-	2,103	24,00
18.02.2026	63,2	53,1	245,250	244,470	0,780	6,2	6,0	-	-	2,473	24,00
Итого	68,5	56,8	7277,970	7252,600	25,370	6,2	6,0	-	-	85,285	720,00

Всего к оплате

Q_п = 85,285 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 25,370 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 23:17:59 1