



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 129491

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,2	53,6	219,810	219,810	0,000	4,9	6,0	-	-	2,986	24,00
21.01.2026	67,5	53,9	219,200	219,200	0,000	5,8	6,0	-	-	2,994	24,00
22.01.2026	69,1	54,7	219,140	219,130	0,010	5,7	5,8	-	-	3,145	24,00
23.01.2026	73,8	57,4	218,810	218,810	0,000	5,2	5,7	-	-	3,579	24,00
24.01.2026	76,1	58,6	219,450	219,450	0,000	5,6	5,8	-	-	3,828	24,00
25.01.2026	76,7	59,0	220,030	220,030	0,000	6,0	6,0	-	-	3,899	24,00
26.01.2026	76,9	58,9	219,750	219,730	0,020	5,0	5,8	-	-	3,939	24,00
27.01.2026	76,2	58,5	220,000	219,920	0,080	4,8	5,5	-	-	3,879	24,00
28.01.2026	72,3	56,2	220,230	220,190	0,040	4,0	6,0	-	-	3,531	24,00
29.01.2026	71,3	55,7	220,240	220,200	0,040	5,8	5,5	-	-	3,422	24,00
30.01.2026	71,3	56,0	219,520	219,520	0,000	6,4	4,9	-	-	3,350	24,00
31.01.2026	69,5	55,3	220,180	220,180	0,000	6,5	6,0	-	-	3,132	24,00
01.02.2026	67,3	53,9	220,180	220,180	0,000	5,8	6,0	-	-	2,947	24,00
02.02.2026	67,5	54,1	219,780	219,780	0,000	6,8	5,8	-	-	2,953	24,00
03.02.2026	67,6	54,2	220,050	220,050	0,000	5,6	5,8	-	-	2,941	24,00
04.02.2026	68,3	54,6	220,280	220,280	0,000	5,5	5,7	-	-	3,018	24,00
05.02.2026	69,2	54,8	219,590	219,590	0,000	5,1	6,0	-	-	3,158	24,00
06.02.2026	68,1	54,0	219,640	219,640	0,000	6,4	5,6	-	-	3,094	24,00
07.02.2026	65,3	52,2	219,830	219,830	0,000	6,2	6,0	-	-	2,882	24,00
08.02.2026	64,1	51,5	219,860	219,860	0,000	5,6	6,0	-	-	2,773	24,00
09.02.2026	64,3	51,7	219,550	219,550	0,000	5,6	6,0	-	-	2,767	24,00
10.02.2026	66,0	52,6	220,240	220,240	0,000	6,2	5,5	-	-	2,956	24,00
11.02.2026	67,3	53,4	220,050	220,050	0,000	5,4	5,3	-	-	3,040	24,00
12.02.2026	67,2	53,2	219,710	219,710	0,000	5,3	5,2	-	-	3,058	24,00
13.02.2026	64,8	51,8	219,670	219,670	0,000	4,9	5,7	-	-	2,864	24,00
14.02.2026	62,2	50,0	220,110	220,110	0,000	4,7	5,8	-	-	2,669	24,00
15.02.2026	62,5	50,4	219,900	219,900	0,000	5,4	6,0	-	-	2,652	24,00
16.02.2026	60,3	49,2	220,250	220,250	0,000	4,3	5,8	-	-	2,434	24,00
17.02.2026	58,1	47,6	220,420	220,420	0,000	4,4	6,0	-	-	2,286	24,00
18.02.2026	62,9	50,7	211,190	211,190	0,000	5,0	5,3	-	-	2,577	23,00
Итого	68,0	53,9	6586,660	6586,470	0,190	5,5	5,7	-	-	92,753	719,00

Всего к оплате

Q_п = **92,753** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **0,190** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 23:18:41 1