



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 175290

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	68,0	55,2	107,990	120,410	-12,420	6,9	6,7	-	-	1,386	24,00
21.01.2026	68,3	55,4	107,730	120,630	-12,900	6,9	6,7	-	-	1,391	24,00
22.01.2026	69,7	56,1	107,810	120,760	-12,950	6,9	6,7	-	-	1,466	24,00
23.01.2026	74,5	58,8	107,300	120,470	-13,170	6,9	6,7	-	-	1,687	24,00
24.01.2026	76,9	60,1	107,450	119,910	-12,460	6,9	6,7	-	-	1,804	24,00
25.01.2026	77,6	60,5	107,770	119,740	-11,970	6,9	6,7	-	-	1,844	24,00
26.01.2026	77,8	60,4	107,650	120,020	-12,370	6,9	6,7	-	-	1,874	24,00
27.01.2026	77,2	60,2	107,670	119,630	-11,960	6,9	6,7	-	-	1,826	24,00
28.01.2026	73,2	57,9	107,940	120,150	-12,210	6,9	6,7	-	-	1,645	24,00
29.01.2026	72,1	57,4	108,100	121,060	-12,960	6,9	6,7	-	-	1,581	24,00
30.01.2026	72,1	57,6	107,920	120,960	-13,040	6,9	6,7	-	-	1,558	24,00
31.01.2026	70,5	57,0	108,450	120,340	-11,890	6,9	6,7	-	-	1,461	24,00
01.02.2026	68,1	55,5	108,630	120,400	-11,770	6,9	6,7	-	-	1,371	24,00
02.02.2026	68,3	55,7	108,470	120,780	-12,310	6,9	6,7	-	-	1,371	24,00
03.02.2026	68,4	55,7	108,600	121,250	-12,650	6,9	6,7	-	-	1,371	24,00
04.02.2026	69,0	55,9	108,710	121,250	-12,540	6,9	6,7	-	-	1,424	24,00
05.02.2026	70,0	56,2	108,260	119,870	-11,610	6,9	6,7	-	-	1,489	24,00
06.02.2026	69,0	55,5	108,250	119,920	-11,670	6,9	6,7	-	-	1,465	24,00
07.02.2026	66,1	53,6	108,620	120,060	-11,440	6,9	6,7	-	-	1,362	24,00
08.02.2026	64,9	52,9	108,610	120,580	-11,970	6,9	6,7	-	-	1,298	24,00
09.02.2026	65,1	53,0	108,480	120,970	-12,490	6,9	6,7	-	-	1,302	24,00
10.02.2026	66,7	53,9	108,650	121,200	-12,550	6,9	6,7	-	-	1,389	24,00
11.02.2026	68,0	54,7	108,510	121,510	-13,000	6,9	6,7	-	-	1,438	24,00
12.02.2026	68,0	54,6	108,410	121,630	-13,220	6,9	6,7	-	-	1,450	24,00
13.02.2026	65,7	53,3	108,520	121,300	-12,780	6,9	6,7	-	-	1,351	24,00
14.02.2026	62,9	51,5	108,890	121,100	-12,210	6,9	6,7	-	-	1,244	24,00
15.02.2026	63,2	51,9	108,920	121,400	-12,480	6,9	6,7	-	-	1,238	24,00
16.02.2026	61,2	50,7	109,090	121,110	-12,020	6,9	6,7	-	-	1,137	24,00
17.02.2026	58,7	49,0	109,240	120,820	-11,580	6,9	6,7	-	-	1,061	24,00
18.02.2026	63,3	51,8	104,550	116,430	-11,880	6,9	6,7	-	-	1,202	23,00
Итого	68,8	55,4	3245,190	3615,660	-370,470	6,9	6,7	-	-	43,486	719,00

Всего к оплате

Qп = 43,486 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -370,470 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 23:19:36 1