



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., д. 6

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 801846

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT
76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	68,8	56,0	411,958	411,941	0,017	1,0	7,3	28,362	23,107	5,255	24,00
21.01.2026	69,5	56,5	412,001	411,969	0,032	1,0	7,3	28,625	23,324	5,301	24,00
22.01.2026	70,9	57,3	410,562	410,556	0,006	1,0	7,2	29,116	23,590	5,526	24,00
23.01.2026	73,9	58,8	408,494	408,480	0,014	1,0	7,2	30,183	24,056	6,127	24,00
24.01.2026	77,2	60,6	409,020	409,002	0,018	1,0	7,2	31,577	24,847	6,730	24,00
25.01.2026	79,0	61,7	409,338	409,335	0,003	1,0	7,2	32,340	25,312	7,027	24,00
26.01.2026	78,9	61,5	408,940	408,894	0,047	1,0	7,2	32,282	25,197	7,085	24,00
27.01.2026	78,7	61,4	410,075	409,365	0,710	1,0	7,2	32,270	25,176	7,094	24,00
28.01.2026	76,8	60,4	411,905	410,721	1,183	1,0	7,2	31,629	24,874	6,755	24,00
29.01.2026	76,7	60,7	411,917	410,785	1,132	1,0	7,3	31,595	24,989	6,606	24,00
30.01.2026	76,0	61,2	431,609	430,735	0,874	1,0	7,3	32,805	26,406	6,398	24,00
31.01.2026	75,2	60,9	431,414	429,643	1,771	1,0	7,0	32,448	26,216	6,233	24,00
01.02.2026	74,2	60,5	432,615	431,770	0,845	1,0	6,9	32,109	26,156	5,953	24,00
02.02.2026	71,4	58,9	441,163	440,630	0,533	1,0	7,0	31,478	25,976	5,502	24,00
03.02.2026	68,8	57,2	452,567	451,748	0,819	1,0	7,3	31,163	25,902	5,261	24,00
04.02.2026	69,9	57,6	445,216	444,794	0,422	1,0	7,2	31,100	25,673	5,427	24,00
05.02.2026	73,3	59,4	437,546	437,515	0,031	1,0	7,2	32,091	26,041	6,050	24,00
06.02.2026	72,8	59,0	438,848	438,840	0,009	1,0	7,2	31,936	25,946	5,990	24,00
07.02.2026	69,3	56,6	438,414	438,412	0,002	1,0	7,2	30,395	24,867	5,528	24,00
08.02.2026	67,4	55,4	438,534	438,530	0,004	1,0	7,3	29,576	24,356	5,220	24,00
09.02.2026	67,7	55,7	438,425	438,423	0,002	1,0	7,3	29,672	24,470	5,203	24,00
10.02.2026	68,6	56,1	436,666	436,665	0,001	1,0	7,2	29,945	24,575	5,370	24,00
11.02.2026	70,6	57,6	436,703	436,701	0,002	1,0	7,2	30,843	25,201	5,643	24,00
12.02.2026	70,2	57,2	437,766	437,764	0,002	1,0	7,2	30,714	25,088	5,627	24,00
13.02.2026	69,6	56,8	437,892	437,888	0,004	1,0	7,2	30,467	24,908	5,559	24,00
14.02.2026	67,3	55,3	437,970	437,966	0,004	1,0	7,3	29,471	24,263	5,208	24,00
15.02.2026	67,7	55,8	438,292	438,292	0,001	1,0	7,3	29,694	24,497	5,196	24,00
16.02.2026	65,4	54,6	450,818	450,817	0,001	1,0	7,3	29,446	24,647	4,799	24,00
17.02.2026	62,3	52,6	458,110	458,109	0,001	1,0	7,3	28,536	24,161	4,375	24,00
18.02.2026	66,1	54,8	447,788	447,787	0,001	1,0	7,1	29,566	24,591	4,975	24,00
Итого	71,5	57,9	12912,568	12904,078	8,490	1,0	7,2	921,437	748,414	173,023	720,00

Всего к оплате

Q_п = **173,023** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **8,490** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 11:08:46 1