



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, 29 мкр., д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 3562 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	65,6	56,7	557,245	557,589	-0,344	6,1	6,1	-	-	4,968	24,00
21.01.2026	65,3	56,5	557,816	558,042	-0,227	6,1	6,1	-	-	4,930	24,00
22.01.2026	68,1	58,5	545,567	545,892	-0,325	6,1	6,1	-	-	5,229	24,00
23.01.2026	72,6	61,4	544,257	544,579	-0,321	6,1	6,1	-	-	6,068	24,00
24.01.2026	74,9	62,9	531,792	531,762	0,031	6,1	6,1	-	-	6,397	24,00
25.01.2026	74,7	62,6	530,973	531,042	-0,069	6,1	6,1	-	-	6,411	24,00
26.01.2026	74,6	62,3	520,243	520,250	-0,007	6,1	6,1	-	-	6,399	24,00
27.01.2026	74,7	62,4	522,103	522,006	0,096	6,1	6,1	-	-	6,452	24,00
28.01.2026	73,7	62,3	565,100	565,087	0,013	6,1	6,1	-	-	6,425	24,00
29.01.2026	73,3	62,6	596,570	596,391	0,179	6,1	6,1	-	-	6,418	24,00
30.01.2026	74,1	63,3	598,077	598,030	0,047	6,1	6,1	-	-	6,453	24,00
31.01.2026	74,0	63,4	592,900	592,631	0,269	6,1	6,1	-	-	6,308	24,00
01.02.2026	69,0	59,3	554,452	554,211	0,240	6,1	6,1	-	-	5,390	24,00
02.02.2026	65,4	56,2	535,530	535,338	0,192	6,1	6,1	-	-	4,926	24,00
03.02.2026	65,5	56,3	535,883	535,803	0,080	6,1	6,1	-	-	4,928	24,00
04.02.2026	65,8	55,9	504,127	504,031	0,097	6,1	6,1	-	-	4,975	24,00
05.02.2026	70,2	58,5	477,757	477,672	0,085	6,1	6,1	-	-	5,579	24,00
06.02.2026	70,5	59,3	506,079	506,130	-0,051	6,1	6,1	-	-	5,671	24,00
07.02.2026	71,2	58,6	439,930	439,957	-0,027	6,1	6,1	-	-	5,563	24,00
08.02.2026	73,1	58,2	372,278	372,129	0,149	6,1	6,1	-	-	5,544	24,00
09.02.2026	66,6	56,3	489,591	489,538	0,053	6,1	6,1	-	-	5,009	24,00
10.02.2026	67,2	58,0	583,526	583,583	-0,057	6,1	6,1	-	-	5,342	24,00
11.02.2026	67,9	58,6	576,007	576,059	-0,052	6,1	6,1	-	-	5,347	24,00
12.02.2026	65,4	56,3	563,759	563,740	0,019	6,1	6,1	-	-	5,172	24,00
13.02.2026	65,7	56,3	561,811	561,830	-0,020	6,1	6,1	-	-	5,236	24,00
14.02.2026	64,9	56,2	587,079	587,448	-0,369	6,1	6,1	-	-	5,117	24,00
15.02.2026	65,3	56,6	588,348	587,991	0,357	6,1	6,1	-	-	5,084	24,00
16.02.2026	59,9	52,4	556,903	556,178	0,725	6,1	6,1	-	-	4,214	24,00
17.02.2026	58,6	51,1	550,519	549,893	0,626	6,1	6,1	-	-	4,119	24,00
18.02.2026	61,3	53,3	570,747	569,957	0,791	6,1	6,1	-	-	4,560	24,00
Итого	68,6	58,4	16216,968	16214,790	2,177	6,1	6,1	-	-	164,236	720,00

Всего к оплате

Q_п = 164,236 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 2,177 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 11:11:15 1

1234567890,