



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 84

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: КАРАТ-307 № 53784423 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	73,2	55,3	511,048	511,048	0,000	5,9	4,3	-	-	9,150	24,00
21.01.2026	72,9	55,2	520,094	520,094	0,000	5,8	4,3	-	-	9,162	24,00
22.01.2026	74,5	59,2	662,633	662,633	0,000	5,6	4,4	-	-	10,149	24,00
23.01.2026	77,7	62,1	786,547	786,547	0,000	5,5	4,4	-	-	12,107	24,00
24.01.2026	77,6	62,8	857,439	857,439	0,000	5,4	4,4	-	-	12,683	23,82
25.01.2026	80,1	63,9	823,551	823,551	0,000	5,6	4,4	-	-	13,230	24,00
26.01.2026	80,1	62,4	722,054	722,054	0,000	5,7	4,4	-	-	12,754	24,00
27.01.2026	79,3	61,0	675,446	675,446	0,000	5,7	4,4	-	-	12,333	24,00
28.01.2026	78,1	59,5	628,586	628,586	0,000	5,8	4,4	-	-	11,678	24,00
29.01.2026	77,9	57,2	493,582	493,582	0,000	5,9	4,3	-	-	10,147	24,00
30.01.2026	78,2	56,9	434,305	434,305	0,000	5,8	4,3	-	-	9,239	24,00
31.01.2026	76,9	55,8	413,620	413,620	0,000	5,8	4,4	-	-	8,789	24,00
01.02.2026	76,0	55,3	429,384	429,384	0,000	5,9	4,4	-	-	8,914	24,00
02.02.2026	75,9	55,0	405,722	405,722	0,000	5,9	4,3	-	-	8,512	24,00
03.02.2026	76,2	55,5	417,002	417,002	0,000	5,9	4,3	-	-	8,671	24,00
04.02.2026	76,0	58,5	595,411	595,411	0,000	5,6	4,3	-	-	10,271	24,00
05.02.2026	76,1	60,9	737,241	737,241	0,000	5,6	4,4	-	-	10,988	24,00
06.02.2026	75,0	59,1	639,393	639,393	0,000	5,7	4,4	-	-	10,167	24,00
07.02.2026	72,7	55,0	538,809	538,809	0,000	5,8	4,8	-	-	9,020	24,00
08.02.2026	71,8	55,4	553,765	553,765	0,000	5,7	4,4	-	-	9,076	24,00
09.02.2026	71,9	55,9	577,773	577,773	0,000	5,7	4,4	-	-	9,218	24,00
10.02.2026	72,9	58,1	681,688	681,688	0,000	5,5	4,4	-	-	10,024	24,00
11.02.2026	73,8	58,0	625,789	625,789	0,000	5,6	4,4	-	-	9,886	24,00
12.02.2026	73,9	59,4	663,899	663,899	0,000	5,5	4,4	-	-	9,605	24,00
13.02.2026	72,3	57,4	612,866	612,866	0,000	5,6	4,4	-	-	9,040	24,00
14.02.2026	69,9	53,8	537,313	537,313	0,000	5,7	4,4	-	-	8,563	24,00
15.02.2026	69,8	53,8	525,765	525,765	0,000	5,7	4,4	-	-	8,358	24,00
16.02.2026	69,6	54,5	498,888	498,888	0,000	5,8	4,4	-	-	7,467	24,00
17.02.2026	69,6	56,1	586,042	586,042	0,000	5,7	4,4	-	-	7,881	24,00
18.02.2026	71,1	57,4	671,044	671,044	0,000	5,6	4,4	-	-	9,132	24,00
Итого	74,7	57,7	17826,696	17826,696	0,000	5,7	4,4	-	-	296,212	719,82

Всего к оплате

Qп = 296,212 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 0,000 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.02.2026 10:15:26 1