



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 19

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1648674 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	67,7	51,0	216,385	215,324	1,061	7,0	5,0	-	-	3,638	24,00
21.01.2026	67,1	50,8	217,663	216,658	1,005	7,0	5,0	-	-	3,563	24,00
22.01.2026	69,5	51,8	216,629	215,503	1,126	7,0	5,0	-	-	3,836	24,00
23.01.2026	74,6	54,2	217,489	216,299	1,190	7,0	5,0	-	-	4,443	24,00
24.01.2026	77,0	55,2	217,309	216,035	1,274	7,0	5,0	-	-	4,741	24,00
25.01.2026	77,0	54,7	214,680	213,237	1,443	7,0	5,0	-	-	4,823	24,00
26.01.2026	77,0	53,9	209,678	208,306	1,372	7,0	5,0	-	-	4,852	24,00
27.01.2026	76,5	53,7	209,839	208,565	1,275	7,0	5,0	-	-	4,810	24,00
28.01.2026	72,8	51,9	208,067	206,942	1,125	7,0	5,0	-	-	4,386	24,00
29.01.2026	71,3	51,4	209,264	208,252	1,012	7,0	5,0	-	-	4,188	24,00
30.01.2026	71,5	51,9	208,328	207,184	1,144	7,0	5,0	-	-	4,111	24,00
31.01.2026	69,0	51,1	209,623	208,299	1,325	7,0	5,0	-	-	3,771	24,00
01.02.2026	66,9	50,1	208,678	207,603	1,074	7,0	5,0	-	-	3,540	24,00
02.02.2026	66,6	50,2	210,358	209,289	1,069	7,0	5,0	-	-	3,478	24,00
03.02.2026	66,7	50,2	208,619	207,678	0,941	7,0	5,0	-	-	3,457	24,00
04.02.2026	67,8	52,1	231,816	230,882	0,934	7,0	5,0	-	-	3,664	24,00
05.02.2026	69,8	54,1	257,995	256,300	1,694	7,0	5,0	-	-	4,076	24,00
06.02.2026	68,4	53,3	261,699	260,058	1,642	7,0	5,0	-	-	3,978	24,00
07.02.2026	65,9	51,6	259,352	257,391	1,961	7,0	5,0	-	-	3,721	24,00
08.02.2026	64,5	51,0	261,817	260,282	1,536	7,0	5,0	-	-	3,573	24,00
09.02.2026	64,9	51,3	259,376	257,521	1,855	7,0	5,0	-	-	3,557	24,00
10.02.2026	66,3	52,0	261,595	260,137	1,458	7,0	5,0	-	-	3,758	24,00
11.02.2026	67,9	53,0	258,452	256,912	1,540	7,0	5,0	-	-	3,864	24,00
12.02.2026	67,7	52,7	260,485	259,071	1,414	7,0	5,0	-	-	3,933	24,00
13.02.2026	65,9	51,5	258,062	256,305	1,757	7,0	5,0	-	-	3,730	24,00
14.02.2026	62,5	49,5	261,700	260,363	1,337	7,0	5,0	-	-	3,421	24,00
15.02.2026	62,8	50,7	281,872	281,811	0,062	7,0	5,0	-	-	3,441	24,00
16.02.2026	59,8	49,1	279,591	279,408	0,183	7,0	5,0	-	-	3,023	24,00
17.02.2026	56,6	46,8	281,957	281,857	0,100	7,0	5,0	-	-	2,788	24,00
18.02.2026	60,8	49,2	279,405	279,003	0,401	7,0	5,0	-	-	3,261	24,00
Итого	68,1	51,7	7137,783	7102,474	35,309	7,0	5,0	-	-	115,423	720,00

Всего к оплате

Q_п = 115,423 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 35,309 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 11:06:42 1