



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 20

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = 17,280 т/сутки
M2min = 17,280 т/сутки

M1max = 4320,000 т/сутки
M2max = 4320,000 т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 4427

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	69,8	63,2	432,152	431,585	0,567	7,8	6,6	-	-	2,832	24,00
21.01.2026	70,7	63,8	421,779	421,296	0,483	7,8	6,6	-	-	2,890	24,00
22.01.2026	72,2	65,1	421,472	420,997	0,475	7,8	6,6	-	-	3,013	24,00
23.01.2026	76,1	68,0	434,144	433,636	0,508	7,8	6,6	-	-	3,498	24,00
24.01.2026	79,0	70,4	437,160	436,664	0,496	7,8	6,6	-	-	3,794	24,00
25.01.2026	80,4	71,2	440,575	440,074	0,501	7,8	6,6	-	-	4,043	24,00
26.01.2026	80,4	71,3	443,987	443,446	0,541	7,8	6,6	-	-	4,055	24,00
27.01.2026	79,9	70,9	443,340	442,783	0,556	7,8	6,6	-	-	3,977	24,00
28.01.2026	78,0	69,6	436,706	436,198	0,509	7,8	6,6	-	-	3,697	24,00
29.01.2026	77,9	69,8	429,809	429,421	0,387	7,9	6,6	-	-	3,506	24,00
30.01.2026	77,3	69,4	420,453	420,145	0,308	7,9	6,6	-	-	3,342	24,00
31.01.2026	76,1	68,5	403,398	403,148	0,250	7,5	6,2	-	-	3,083	24,00
01.02.2026	75,3	67,7	399,328	399,152	0,176	7,5	6,2	-	-	3,036	24,00
02.02.2026	73,8	66,6	401,084	400,953	0,131	7,6	6,3	-	-	2,895	24,00
03.02.2026	73,4	66,5	401,747	401,708	0,039	7,9	6,6	-	-	2,759	24,00
04.02.2026	73,8	66,6	398,557	398,529	0,028	7,8	6,5	-	-	2,885	24,00
05.02.2026	76,3	68,5	416,224	415,987	0,237	7,8	6,5	-	-	3,282	24,00
06.02.2026	74,9	67,4	418,237	417,999	0,238	7,8	6,5	-	-	3,144	24,00
07.02.2026	71,4	64,5	429,552	429,149	0,403	7,8	6,6	-	-	2,981	24,00
08.02.2026	69,9	63,3	423,753	423,367	0,386	7,8	6,6	-	-	2,805	24,00
09.02.2026	70,1	63,6	414,136	413,878	0,258	7,8	6,6	-	-	2,678	24,00
10.02.2026	71,6	64,7	411,828	411,562	0,266	7,8	6,5	-	-	2,837	24,00
11.02.2026	73,2	66,2	412,901	412,666	0,235	7,8	6,6	-	-	2,917	24,00
12.02.2026	72,7	65,7	425,600	425,233	0,367	7,8	6,6	-	-	3,013	24,00
13.02.2026	71,8	64,9	428,015	427,668	0,347	7,8	6,6	-	-	2,929	24,00
14.02.2026	69,7	63,3	418,285	418,033	0,253	7,8	6,6	-	-	2,662	24,00
15.02.2026	70,1	63,7	414,009	413,810	0,199	7,9	6,6	-	-	2,660	24,00
16.02.2026	70,0	64,0	411,977	411,958	0,019	7,9	6,5	-	-	2,481	24,00
17.02.2026	69,4	63,5	411,388	411,443	-0,056	7,9	6,4	-	-	2,467	24,00
18.02.2026	71,2	64,8	399,823	399,801	0,022	7,7	6,4	-	-	2,539	24,00
Итого	73,9	66,6	12601,418	12592,290	9,129	7,8	6,5	-	-	92,701	720,00

Всего к оплате

Qп = 92,701 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 9,129 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 11:16:10 1