



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2026 по 18.02.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Матросова, д. 121А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М

№ 20-139098

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.22

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.01.2026	55,3	50,7	204,623	0,000	204,623	3,9	3,5	-	-	0,944	24,00
21.01.2026	54,5	50,0	204,812	0,000	204,812	4,0	3,5	-	-	0,929	24,00
22.01.2026	55,4	50,7	204,631	0,000	204,631	3,9	3,5	-	-	0,961	24,00
23.01.2026	69,6	62,4	200,578	0,000	200,578	4,9	4,5	-	-	1,441	24,00
24.01.2026	73,6	66,0	198,457	0,000	198,457	4,8	4,4	-	-	1,522	24,00
25.01.2026	73,2	65,6	198,257	0,000	198,257	4,6	4,2	-	-	1,508	24,00
26.01.2026	72,5	65,0	198,357	0,000	198,357	4,8	4,3	-	-	1,501	24,00
27.01.2026	68,4	61,6	199,977	0,000	199,977	4,6	4,1	-	-	1,360	24,00
28.01.2026	61,4	55,7	202,282	0,000	202,282	4,2	3,7	-	-	1,155	24,00
29.01.2026	57,4	52,3	202,995	0,000	202,995	3,9	3,4	-	-	1,036	24,00
30.01.2026	56,9	51,8	203,358	0,000	203,358	4,2	3,8	-	-	1,033	24,00
31.01.2026	57,3	52,3	203,302	0,000	203,302	4,1	3,7	-	-	1,017	24,00
01.02.2026	57,7	52,7	203,082	0,000	203,082	4,5	4,1	-	-	1,025	24,00
02.02.2026	58,2	53,1	202,851	0,000	202,851	4,5	4,1	-	-	1,028	24,00
03.02.2026	61,9	56,3	201,810	0,000	201,810	4,6	4,2	-	-	1,122	24,00
04.02.2026	67,7	61,1	199,576	0,000	199,576	4,9	4,5	-	-	1,319	24,00
05.02.2026	72,0	64,9	197,479	0,000	197,479	4,5	4,0	-	-	1,416	24,00
06.02.2026	70,2	63,4	198,184	0,000	198,184	4,3	3,9	-	-	1,344	24,00
07.02.2026	67,2	60,9	199,412	0,000	199,412	4,4	3,9	-	-	1,256	24,00
08.02.2026	63,3	57,6	200,899	0,000	200,899	4,2	3,7	-	-	1,144	24,00
09.02.2026	64,7	58,8	200,488	0,000	200,488	4,4	4,0	-	-	1,186	24,00
10.02.2026	70,2	63,4	198,323	0,000	198,323	4,6	4,1	-	-	1,359	24,00
11.02.2026	67,4	61,1	199,237	0,000	199,237	4,0	3,6	-	-	1,257	24,00
12.02.2026	68,4	61,9	199,012	0,000	199,012	4,3	3,8	-	-	1,300	24,00
13.02.2026	66,2	60,1	199,697	0,000	199,697	4,2	3,8	-	-	1,217	24,00
14.02.2026	62,1	56,6	200,920	0,000	200,920	4,3	3,8	-	-	1,104	24,00
15.02.2026	60,9	55,7	201,238	0,000	201,238	4,2	3,7	-	-	1,063	24,00
16.02.2026	56,8	52,2	201,991	0,000	201,991	3,8	3,4	-	-	0,929	24,00
17.02.2026	58,0	53,1	201,857	0,000	201,857	4,3	3,9	-	-	0,989	24,00
18.02.2026	66,3	60,1	199,397	0,000	199,397	4,7	4,3	-	-	1,237	24,00
Итого	63,8	57,9	6027,082	0,000	6027,082	4,4	3,9	-	-	35,706	720,00

Всего к оплате

Qп = 35,706 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 6027,082 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 19.02.2026 11:07:58 1